BUDYNEK 6

RZUT 3 KONDYGNACJI (1 PIĘTRO)

3.07	SALA GIMNAST.
53,14m2	WYK. PARKIET
H=302cm	sufit rastrowy

3.08	SZATNIA PACJ.
8,59m2	WYK. PCV
H=306cm	sufit rastrowy

3.10	ŁAZIENKA PACJ.
8,25m2	WYK. CERAM.
H=304cm	sufit rastrowy

3.12	GAB. MASAŻU
17,35m2	WYK. PCV
H=305cm	sufit rastrowy

3.13	GAB. LEK.
11,54m2	WYK. PCV
H=305cm	sufit rastrowy

3.15	MAGAZYN
3,09m2	WYK. PCV, CER.
H=240cm	sufit rastrowy

3.16	POKÓJ LEKARZY
17,59m2	WYK. PCV
H=303cm	sufit rastrowy

3.09	PRZEDSIONEK
4,26m2	WYK. PCV
H=241cm	sufit rastrowy

3.11	MAG.SP.SPORT.
3,64m2	WYK. PCV
H=241cm	sufit rastrowy

3.14	ŁAZIENKA LEK.
14,67m2	WYK. CERAM.
H=241cm	sufit rastrowy

3.17	SZATNIA
3,23m2	WYK. PCV
H=240cm	sufit rastrowy

3.18	SZATNIA PERS.
19,97m2	WYK. PCV
H=306cm	sufit rastrowy

3.19	ŁAZIENKA PERS.
8,96m2	WYK. CERAM.
H=308cm	SUF.PODW.GK

3.20	PRZEDSIONEK
4,73m2	WYK. PCV
H=240cm	sufit rastrowy

3.21	
14,89m2	WYK. PCV
H=292cm	SUF.PODW.GK

3.22	ŁAZIENKA
1,89m2	WYK. CERAM.
H=240cm	sufit rastrowy

3.23	TOALETA
1,01m2	WYK. CERAM.
H=240cm	sufit rastrowy

3.24	
11,11m2	WYK. PCV, CER.
H=305cm	SUF.PODW.GK

3.25	
22,39m2	WYK. PCV
H=305cm	sufit rastrowy

3.26	ŚLUZA FARTU.
8,26m2	WYK. CERAM.
H=296cm	SUF.PODW.GK

3.27	KOMUNIKACJA
20,55m2	WYK. WYLEW.
H=296cm	strop rodzimy

3.28	
22,70m2	WYK. CERAM.
H=305cm	SUF.PODW.GK

3.29	
27,28m2	WYK. CERAM.
H=305cm	SUF.PODW.GK

3.29a	KOMUNIKACJA -KORYTARZ
28,70m2	WYK. CERAM.
H=240cm	SUF.PODW.GK

3.30	
38,19m2	WYK. CERAM.
H=305cm	suf.podw.gk

3.06	BALKON
8,45m2	WYK. CERAM.
H=168cm	strop rodzimy

3.05	POK. ORDYNAT.
18,18m2	WYK. PCV
H=300cm	sufit rastrowy

3.04	GIPSOWNIA
21,74 m2	WYK. PCV, CER.
H=306cm	sufit rastrowy

3.03	P. ZABIEGOWY
20,41m2	WYK. PCV, CER.
H=306cm	sufit rastrowy

3.02	REJESTRACJA
31,09m2	WYK. PCV
H=306cm	sufit rastrowy

3.01	KOMUNIKACJA
25,22m2	WYK. PCV
H=287cm	sufit rastrowy

3.38	TOALETA PACJ.
4,71m2	WYK. CERAM.
H=252cm	sufit rastrowy

3.37	POM. TECHNICZ.
3,09m2	WYK. WYLEWKA
H=371cm	strop rodzimy

3.36	SZYB WINDOWY
8,19m2	WYK. SYSTEM.

3.39	ŁAZIENKA PACJ.
2,69m2	WYK. CERAM.
H=256cm	sufit rastrowy

3.40	
9,83m2	WYK. CERAM.
H=256cm	sufit rastrowy

3.41	POM. DODATK.
11,51m2	WYK. PCV.
H=297cm	sufit rastrowy

3.42	
6,24m2	WYK. PCV.
H=303cm	sufit rastrowy

3.43	SZYB WINDOWY
8,30m2	WYK. SYSTEM.

3.44a	KOMUNIKACJA -KORYTARZ
138,64m2	WYK. CERAM.
H=240cm	sufit rastrowy

3.44	POM. PORZĄDK.
4,28m2	WYK. CERAM.
H=240cm	sufit rastrowy

3.35	ZMYWALNIA
15,78m2	WYK. CERAM.
H=303cm	sufit rastrowy

3.34	STERYLIZACJA
9,11m2	WYK. CERAM.
H=305cm	sufit rastrowy

3.33	
17,91m2	WYK. CERAM.
H=305cm	sufit rastrowy

3.32	MAG. PRÓBEK
6,25m2	WYK. CERAM.
H=294cm	strop rodzimy

3.31	
26,86m2	WYK. CERAM.
H=305cm	SUF.PODW.GK

SZIAN-2

T–ø12x1 V–ø18x1

T–ø12x1 V–ø15x1

włączyć do istniejącej instalacji tlenu

T–ø8x1 V–ø15x1

T–ø8x1 V–ø12x1

T–ø8x1 V–ø12x1

T–ø8x1 V–ø12x1

T–ø10x1 V–ø15x1

T–ø12x1 V–ø22x1

T–ø15x1 V–ø22x1

T–ø10x1 V–ø12x1

T–ø12x1 V–ø22x1

T–ø10x1 V–ø12x1

T–ø12x1 V–ø18x1

T–ø10x1 V–ø12x1

T–ø8x1 V–ø12x1

T–ø12x1 V–ø18x1

T–ø10x1 V–ø15x1

T–ø10x1 V–ø12x1

T–ø10x1 V–ø12x1

LEGENDA

———	Instalacja tlenu
—·—·—	Instalacja próżni
+ T	Punkt poboru tlenu
+ V	Punkt poboru próżni
SZIAN-2	Skrzynka zaworowo–informacyjno–alarmowa na 2 media
→	Kierunek przepływu medium
①	Numer pionu instalacyjnego
○○○○	Pion instalacyjny
———	Nadłóżkowy panel elektryczno–gazowy

UWAGI :

1. Szachty instalacyjne wrysowano zg. z dokumentacją archiwalną - brak możliwości wykonania odkrywek na etapie wykonywania inwentaryzacji - budynek w pracy ciągłej.
2. Ławy fundamentowe, elementy posadowienia, warstwy i grubości przegród budowlanych wrysowano zg. z dokumentacją archiwalną* - brak możliwości wykonania odkrywek na etapie wykonywania inwentaryzacji. Przed przystąpieniem do budowy należy zweryfikować ze stanem faktycznym.
3.Rzut wentylatorowni sporządzono na podstawie dokumentacji archiwalnej * oraz miejscowych domiarów własnych.

*** dokumentacja archiwalna tj.: Projekt Techniczny modernizacji i rozbudowy Budynku nr VI Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, oprac. w 1993 r. przez Biuro Projektów Służby Zdrowia Katowice, ul. Wita Stwosza 31**

BLOK 5A

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO

"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak
pracownia: 40-540 Katowice, ul. Szpaków 51;
tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu

NUMER PROJEKTU		008/2022
OBIEKT	PROJEKT INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH WZ INSTALACJI TLENU W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH BUDYNKÓW NR 6 ORAZ NR 3 W SZPITALU SPECJALISTYCZNIYM NR 2 W BYTOMIU PRZY UL. ST. BATOREGO 15	FAZA P. W.
BRANŻA INST. GAZ. MED.	TREŚĆ BUDYNEK NR 6 KONDYGNACJA III - PIĘTRO 1	SKALA 1:100
AUTOR / OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Cieślak	DATA 03.2022
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Korczala	NR RYS. GM-6