

LEGENDA	
	Oprawa kierunkowa, jednostronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
	Oprawa kierunkowa, dwustronna, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
AP3	Oprawa doświetlająca do przestrzeni otwartych, moc: 3W, montaż natynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
RP3	Oprawa doświetlająca korytarzowa, moc: 3W, montaż natynkowy, nominalny czas pracy awaryjnej: 1h, autotest
	Oprawa doświetlająca, moc: 2W, autotest, zakres temperatury pracy TE: -20 – +45˚C
	Przycisk oddymiania RPO
	Czujka dymu systemu oddymiania klatki schodowej
	Siłownik drzwi napowietrzających
R-PPOŻ	Obudowa głównego wyłacznika prądu ppoż.

SPSTRUKTURA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
PRZEBUDOWA BUDYNKU "A" ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNYCH W BOJANOWIE

INWESTOR
Powiat Rawicki
ul. Rynek 17
63-900 Rawicz

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 671/9
ob. Bojanowo

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Piotr Lubiatowski
upr. 113/DOŚ/08

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Dominik Gawryluk
upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANZA IE | STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

PLANSZA RZUT PARTER - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

DATA GRUDZIEŃ 2021

SKALA 1:100

NR RYS. **E2**