

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/119/2022
L. dz. KA-2/756/2022

KRAKÓW dnia: 2022-10-28

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg podstawowego na pn.: **Wykonanie i montaż specjalistycznych mebli laboratoryjnej w laboratorium nr 013, 014, 015 i 229 WiTCh PK budynek 10-35 – znak sprawy KA-2/119/2022.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W treści SWZ w pkt. 8. Przedmiotowe środki dowodowe, zamawiający pisze: „2) Kanał instalacyjny deklaracja zgodności: EN50085-2-1:2006+A1:2011, EN50085-1:2005+A1:2013, EN50529:2014” W treści zał. 2 OPZ w pkt. 1.3 Nadstawki instalacyjne, zamawiający pisze: „Kanał musi posiadać certyfikat zgodności z normami: -EN 50085-2-1:2006+A1:2011 -EN 50085-1:2005+A1:2013 -EN 50529:2014 wydany przez europejskie, niezależne laboratorium badawcze.” Czy w zawiązku z maksymalnym zapewnieniem bezpieczeństwa pracy personelu laboratorium, co jest kluczową sprawą w każdym laboratorium oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której Wykonawca przedłoży w postępowaniu dokument w którym samodzielnie zadeklaruje zgodność oferowanego wyrobu z wyżej wymienionymi normami bez żadnych badań potwierdzających faktyczne właściwości wyrobu, zamawiający dopuści w miejsce deklaracji zgodności kompletny raport z badań wystawiony przez jednostkę certyfikującą taką jak TUV, dający gwarancję testu oceny przedmiotu badania zgodnie z niezbędnymi i wymaganymi normami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że, ze względu na specyfikę pracy pracowni laboratoryjnej oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób realizujących tam czynności laboratoryjne dopuszcza wyłącznie certyfikat lub kompletny raport z badań wystawiony przez jednostkę certyfikującą (dot. EN50085-2-1:2006+A1:2011, EN50082-1:2005+A1:2013, oraz EN50529:2014).Zamawiający nie akceptuje deklaracji zgodności z powyższymi normami.

Pytanie nr 2.

W treści SWZ w pkt. 8. Przedmiotowe środki dowodowe, zamawiający pisze: „3) Sprzęt do spawania gazowego deklaracja zgodności z normą: EN559” Czy w zawiązku z tym iż zamawiający w zał. 2 OPZ wymaga wykonania połączeń instalacji wodnej z punktami poboru wody w stanowiskach laboratoryjnych za pomocą połączeń (węży) elastycznych, a więc bez konieczności wykorzystania techniki spawania gazowego, zrezygnuje z wymogu dostarczenia deklaracji zgodności z normą EN559?

Odpowiedź:

W związku z tym, że nie przewiduję się prac wymagających łączeń spawanych podczas montażu mebli laboratoryjnych oraz armatury i osprzętu laboratoryjnego, Zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczenia deklaracji zgodności z normą EN559 przez Wykonawcę.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Termin składania, otwarcia i związania ofertą pozostaje bez zmian.

Zamawiający