

UWAGI:

1. Z uwagi na brak dokładnych cech przebiegu istniejących rurociągów wodociągowych, przyjęto w projekcie ich przybliżone położenie. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ostatecznej weryfikacji położenia istniejącej sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz na podstawie odkrywek archiwalnych.

2. Elementy ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu przypadkach, w przypadku rozbieżności w jakim kolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi celem wyjaśnienia.

3. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy sprawdzić ostatnie przebiegi istniejącego uzbrojenia na trasie projektowanej sieci wodociągowej.

4. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź operatorów sieci.

5. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć, istniejące i projektowane kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z nimi w wodociągową zabezpieczyć rurami osłonowymi wg wymogów ich gestorów.

6.Każdy skrzynki od zasów należy dostosować do istniejącego terenu i do zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu - projektem drogowym.

7. W przypadku wystąpienia znaku przebiegającej rzeki wg ortowerzy.

8. Nad wodociągiem w odległości 0,5m od powierzchni terenu należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową koloru niebieskiego.

9. W przypadku gdy grzybnice przewodów wodociągowych pod miejscami nie 1,40m przewody wodociągowe należy wykpić piaskiej pokumbrowaną po str. o grubości 0= 25kg/m^3.

10. Przed przystąpieniem do przebudowy sieci wodociągowej należy wykonać próbkowe kontrole (odkrywki) w miejscach skrzyżowania z istniejącym sieciami wodnymi, gaz, ale w celu ukreślenia ich rzeczywistych cechach posadowienia oraz uniknięcia kolizji wzorkolizowej.

11. Po wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej należy wykonać próby szczelności, badanie i płukanie przewodów wodociągowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami i przepisami. W razie stwierdzenia nieszczelności lecz krzyżujących się z zaprojektowaną siecią wodociągową i sprawdzić czy wyniki pomiarów są zgodne z niniejszą dokumentacją. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić projektanta.

12. Wykonawca robót przy przebudowie sieci wodociągowej i kolizyjnej/likwidacji przewodami, należy uzyskać dodatkowe informacje w obrębie geodezyjnym oraz u gestorów sieci przebiegających przewody w obszarze objętym inwestycją.

Burmistrz Miś Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Firma Drogowa WIA
ul. Kazimierza 1
m. Kazimierza 1
31-422 Kraków

Prawo autorskie:
Wykonawca:
Nazwa opracowania:

Rozbudowa dróg gminnych (ul. Czerwonych Beretów, ul. Wrzosowa) na os. Boryczów w Niepołomicach

Gmina: NIEPOŁOMICE Powiat: WIELICKI Województwo: MAŁOPOLSKIE

Część projektu: PROJEKT TECHNICZNY Skala: 1:100/500

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Branża: SANITARNA	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Daniel JUREK		MAP/0445/POOS/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna JUREK		MAP/0446/POOS/11	

Nazwa rysunku: Profile sieci wodociągowej Nr rys.: W2.4

Kraków, 24 czerwca 2022r.