



ZESTAWIENIE ENERGII			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow.[m²]
0.1	Hol wżzkowy	Wykładzina winylowa	58.23
0.2	Toaleta	Płytki gresowe	3.91
0.3	Komunikacja	Wykładzina winylowa	25.09
0.4	Szafnia	Wykładzina winylowa	10.89
0.5	Biuro	Wykładzina winylowa	19.27
0.6	Biuro	Wykładzina winylowa	15.25
0.7	Pomieszczenie socjalne	Wykładzina winylowa	17.47
0.8	Magazyn	Wykładzina winylowa	4.08
0.9	Korytarz	Wykładzina winylowa	4.84
0.10	Pomieszczenie techniczne	Wykładzina winylowa	3.74
0.11	Lazienka	Płytki gresowe	12.93
0.12	Szafnia dla pracowników	Wykładzina winylowa	11.52
0.13	Komunikacja	Wykładzina winylowa	16.66
0.14	Komunikacja	Wykładzina winylowa	44.53
0.15	Magazyn warzyw	Wykładzina winylowa	36.91
0.16	Obieralnia warzyw	Wykładzina winylowa	10.03
0.17	Magazyn opakowań	Wykładzina winylowa	18.24
0.18	Magazyn opakowań	Wykładzina winylowa	14.09
0.19	Magazyn żywnościowy. Artykuły mięsne.	Wykładzina winylowa	25.97
0.20	Przedsiónek	Wykładzina winylowa	5.08
0.21	Przedmagazyn	Wykładzina winylowa	13.25
0.22	Magazyn I UV jaj	Wykładzina winylowa	2.14
0.23	Magazyn żywnościowy. Artykuły produktów suchych	Wykładzina winylowa	13.33
0.24	Komunikacja	Wykładzina winylowa	20.59
0.25	Przedsiónek	Wykładzina winylowa	6.58
0.26	Magazyn produktów suchych	Wykładzina winylowa	54.93
0.27	Magazyn chemii	Wykładzina winylowa	18.25
SUMA			487.80

1. Piony kan. sanitarnie wpadają do istniejących przewodów odpływowych zlokalizowanych pod posadzką piwnicy.
2. Część instalacji wod-kan będąca w dobrym stanie technicznym - można wykorzystać po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.
3. W pomieszczeniu oberalni wypust wyprowadzić w wiaderko osadnikowe.
4. Urządzenie sanitarnie montować zgodnie z wytycznymi konkretnego producenta.
5. W miejscu przejścia pionu w przewód odpływowy poziomy - na wys. ok. 0,4m nad posadzką zamontować czyszczak rewizyjny. Dostęp poprzez drzwi rewizyjne - nie dotyczy pionów w pom. kuchni zbiorowego żywienia.
6. W pomieszczeniach kuchni zbiorowego żywienia pionu oraz podejście sanitarnie montować w zakrytych bruzdach.
7. Piony montowane w bruzdach ściennych ścian wewnętrznych muszą posiadać przestrzeń powietrzną wokół rury- niedopuszczalne zamurowywanie pionów.
8. Pamiętać, aby podejście od WC było podłączone osobnym podejściem, za pomocą trójnika 45°umieszczanego najniżej na danym pionie.
9. Średnice wodociągów DN- podane jako wewnętrzne nominalne.
10. Podłączenie urządzeń w kuchni zbiorowego żywienia do instalacji wody kan. sanitarnie zwyerfikaować zgodnie z wymogami konkretnego producenta.

 KB	<p>KB BIURO PROJEKTÓW Krzysztof Bodurka Proszowska 69, 32-700 Bochnia, tel.661 942 455</p>
---	---

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorstwa. Rysunek nie może być przyswojony lub kopiowany bez pisemnej zgody "KB Biuro Projektów"