Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka


Wieliczka, dn. 13.06.2022 r.

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka

**Znak sprawy: GOD.6630.2.387.2022**

# ODPIS
# PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ
## zakończonej w dniu 13.06.2022 r.
## w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

| | |
|---|---|
| Przedmiot narady: | gazociąg na odc 1-7 wraz z przyłączami na odc 65;216-219,54;220-221,47;222-223,24;224,13;225, kanał technologiczny na odc 72-117, kanalizacja deszczowa na odc 118-180 , kabel energetyczny NN, napowietrzna linia energetyczna NN + słupy + oświetlenie drogowe na odc 181-192 ,kanalizacja teletechniczna + słupy, napowietrzna linia telekomunikacyjnana odc 193-213 |
| Lokalizacja: | Niepołomice - M<br>Obręb: Niepołomice, dz.: 433/1 |
| Wnioskodawca: | MUCHA MARIUSZ<br>ul. Jagiellońska 21/2, 32-200 Miechów |
| Inwestor: | GMINA NIEPOŁOMICE<br>pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice |
| Przewodniczący: | Beata Dubiel-Kulma- przewodnicząca narady koordynacyjnej |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny |
| Data wpływu: | 15.04.2022 r. |

### PODSUMOWANIE NARADY

**Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną dodatkową został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.**
W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

### Stanowisko Przewodniczącego:

Nie wnosi uwag

## Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

| Lp. | **Nazwa instytucji**<br>Sposób uczestnictwa | **Stanowisko**<br>Uwagi | **Imię i nazwisko uczestnika** |
|---|---|---|---|
| 1 | **Orange Polska S.A.**<br>elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 2 | **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**<br>elektroniczny | **Stanowisko pozytywne** | **Joanna Job** |

Dokument wygenerował(a): Beata Dubiel-Kulma, dn. 13-06-2022 15:06:23
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



10

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | **Starostwo Powiatowe w Wieliczce Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami** elektroniczny | **Stanowisko pozytywne** | **Wojciech Batko** |
| 4 | **TAURON DYSTRYBUCJA S.A.** elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>Zachować normatywne odległości od ist. infrastruktury.<br>Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.<br><br>Uzgadnia się pod warunkiem<br>zachowania uwag zawartych<br>w piśmie<br>Znak TD/OKR/OMD/2020-11-24/0000014<br>Z dnia 2020-11-24 | **Marcin Doroż** |
| 5 | **Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce** elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>nie dotyczy drogi powiatowej | **Anna Kaczor** |
| 6 | **Fiberway sp. z o.o.** elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| 7 | **Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.** elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>Akceptuje się pozytywnie z uwagami, zgodnie z pismem - znak: WN/DTI-IT/77-635,1003/22 z dnia 28.02.2022 r. | **Ewa Czyż** |
| 8 | **Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Kłaju** elektroniczny | **Stanowisko pozytywne**<br>Gazownia w Kłaju uzgadnia z uwagami:<br><br>1. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością, w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Kłaju, Kłaj 653.<br>2. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie, na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. cennika usług zewnętrznych.<br>3. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozp. Min.Gosp. z dn. 26.04.2013r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.<br>4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych , należy przebudować sieć gazową .<br>5. W trakcie prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami właściwa terytorialnie Gazownia zastrzega możliwość wprowadzenia ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej.<br>6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zlokalizować przebieg sieci gazowej<br>7. Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci gazowych, które nie zostały zinwentaryzowane, lub o których brak informacji. | **Jan Kasprzyk** |
| 9 | **Urząd Miasta i Gminy Niepołomice** elektroniczny | **Stanowisko pozytywne** | **Anna Szewczyk** |
| 10 | **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach** elektroniczny | **Uczestnik nieobecny na naradzie** | |
| **Wnioskodawca** | | | **MUCHA MARIUSZ** |

Starosta Wielicki
GOD.6630.2.387.2022
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

**Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 712514.1.11930, 71251425024.

**Z upoważnienia Starosty Wielickiego**
**Beata Dubiel-Kulma- przewodnicząca narady koordynacyjnej**

Signed by / Podpisano przez:
Beata Elżbieta Dubiel-Kulma
Date / Data: 2022-06-13 15:07

*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

**1.** Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

**2.** Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

**3.** Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).