„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Droga Królewska 27
Tel. (12) 281-16-61, tel./fax. (12) 281-24-23
www.wodociagi-niepolomice.pl, mail: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

Starosta Wielicki
Rynek Górny 2
32-020 Wieliczka
36

Niepołomice, dnia 28.02.2022 r.

PEŁNOMOCNIK:

FIRMA DROGOWA VIA
MICHAŁ SWATEK
os. Piastów 5/35
31-623 Kraków

INWESTOR:
GMINA NIEPOŁOMICE
ul. Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Nasz znak: **WN/DTI-IT/77-635,1003/22**

Dotyczy: **pisma z dnia 03.02.2022 r.**

W odpowiedzi na pismo – znak: NAP(T)/003/22 z dnia 31.01.2022 r. (data wpływu – 03.02.2022 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy przebudowy sieci gazowej oraz pismo znak: NAP(T)/003/22_1 z dnia 22.02.2022 r. (data wpływu – 23.02.2022 r.) w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanej kanalizacji deszczowej – realizowanej w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 560369K ul. Trudna w Niepołomicach o długości 0,650 km", „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. przedstawia poniżej warunki:

1. Spółka akceptuje pozytywnie z uwagami (zgodnie z niniejszym pismem) lokalizację projektowanej infrastruktury - sieci gazowej średniego ciśnienia oraz kanalizacji deszczowej, zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. 2) – załącznik do niniejszego pisma.
2. Należy zachować minimalną odległość projektowanej infrastruktury gazowej od infrastruktury wodociągowej – jako 1,0[m]. W miejscach zbliżeń projektowanego gazociągu do infrastruktury wodociągowej na odległość mniejszą niż 1,0[m] - należy zastosować rury ochronne PE na projektowanym gazociągu (przy zachowaniu minimalnej bezwzględnej odległości od infrastruktury wodociągowej – jako 0,5[m]).
3. Należy zachować minimalną odległość projektowanej infrastruktury gazowej od infrastruktury kanalizacji sanitarnej – jako 1,5[m]. W miejscach zbliżeń projektowanego gazociągu do infrastruktury kanalizacji sanitarnej na odległość mniejszą niż 1,5[m] – należy zastosować rury ochronne PE na projektowanym gazociągu (przy zachowaniu minimalnej bezwzględnej odległości od infrastruktury kanalizacji sanitarnej – jako 1,0[m]).
4. W miejscach skrzyżowań projektowanej infrastruktury gazowej z infrastrukturą kanalizacji sanitarnej – należy zabezpieczyć projektowany gazociąg poprzez rury ochronne PE (końce rury wyprowadzić na odległość co najmniej 1,5[m] od osi rurociągu kanalizacyjnego po każdej z jego stron i uszczelnić).
5. W miejscach zbliżeń projektowanego gazociągu oraz kanalizacji deszczowej do infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
6. Zbliżenia projektowanej infrastruktury gazowej oraz kanalizacji deszczowej do infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymagają wykonania kontrolnych odkrywek ręcznych pod nadzorem pracowników „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. – celem potwierdzenia rzeczywistego usytuowania infrastruktury.

„WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Droga Królewska 27

Tel. (12) 281-16-61, tel./fax. (12) 281-24-23
www.wodociagi-niepolomice.pl, mail: zarzad@wodociagi-niepolomice.pl

7. Na etapie realizacji inwestycji należy zachować minimalną odległość projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej od istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – jako 0,5[m].
8. W miejscach zbliżeń projektowanej kanalizacji deszczowej do infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - należy zabezpieczyć przedmiotową infrastrukturę poprzez zastosowanie styroduru.
9. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji należy powiadomić „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. celem nadzoru nad infrastrukturą będącą w eksploatacji Spółki.
10. „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zastrzega możliwość zmiany w zakresie konieczności zastosowania zabezpieczenia/przebudowy dla infrastruktury.
11. Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, które nie zostało zinwentaryzowane lub zostało zrealizowane po wykonaniu mapy. Wszystkie zbliżenia do infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wymagają konieczności wykonania odkrywek ręcznych przez rozpoczęciem prac. Podczas realizacji inwestycji i ujawnieniu kolizji z infrastrukturą wodociągową i/lub kanalizacji sanitarnej, należy ten fakt zgłosić do „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. – celem oceny stanu technicznego i podjęcia decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu/przebudowie.
12. Naprawy szkód wyrządzonych w czasie wykonywania robót dokona na koszt własny Inwestor lub wykonawca.

Załącznik:
- Plan sytuacyjny (rys.2)

Dyrektor ds. technicznych
Jacek Dachym

Otrzymują:
1. Adresat + załącznik (plan sytuacyjny – rys. 2)
2. „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. a/a

Sprawę prowadzi:
Anna Synowska
Ewa Czyż

Klauzula informacyjna:

„Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. z siedzibą ul. Droga Królewska 27 w Niepołomicach informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym pismem (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Julia Szablowska – biuro@personal-data.pl).
Dane osobowe będą przetwarzane przez „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu pisma. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem pisma.
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub ograniczenia przetwarzania). Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem pisma, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom powiązanym z „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o., podmiotom świadczącym na „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności „Wodociągi Niepołomice" sp. z o.o.