

Pokrzywnica, dnia 11.12.2023 r.

RI.271.1.19.2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

Dotyczy postępowania na „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice”

Zamawiający, **Gmina Pokrzywnica**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W przedmiotowym postępowaniu zaprojektowano dwie pompy ciepła o mocy 10kW i 6Kw do obsługi c.o i c.w.u

Czy Zamawiający pozwoli na zamontowanie jednej pompy, która będzie spełniała wymagania projektowe i obsługiwała jednocześnie instalacje c.o i c.w. u po uprzednim przeliczeniu jej mocy przez projektanta sanitarnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Zaprojektowano system klimatyzacji zbiorczej za pomocą jednostki zewnętrznej 8kW i dwóch jednostek wewnętrznych o mocy 4kW.

Czy Zamawiający pozwoli na zamontowanie jednostek typu split o odpowiedniej mocy do danego pomieszczenia po potwierdzeniu przez projektanta sanitarnego?

Ponadto informujemy, że powyższa pozycja nie występuje w przedmiarze robót tylko jest wyszczególniona w projekcie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, jednocześnie informujemy, iż Wykonawca podaje cenę ryczałtową za powyższe zamówienie, zatem koszt przedmiotowej instalacji należy uwzględnić przy obliczaniu ceny ofertowej.

Dodatkowo informujemy, iż w pomieszczeniu nr 04 (kuchnia) należy przewidzieć klimatyzator o mocy min 4kW. Koszty należy uwzględnić w formularzu ofertowym.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający na podstawie art. 286 Ustawy Pzp dokonuje sprostowania w treści SWZ w następujący sposób:

Załącznik nr 1b budowlanka – w zamieszczonym w dniu 05 grudnia 2023 r. załączniku stanowiącym folder z danymi dotyczącymi robót budowlanych, Zamawiający załączył błędny przedmiar robót. Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje korekty przedmiotowego załącznika, który otrzymuje brzmienie - załącznik 1b – budowlanka - korekta z dnia 11.12.2023. Poprzedni przedmiar nie uwzględniał wyposażenia świetlicy.

Powyższa zmiana staje się obowiązująca z chwilą podania do publicznej wiadomości. Z uwagi na termin wprowadzenia zmiany nie wpływa ona na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

W pozostałym zakresie, SWZ pozostaje bez zmian

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba