



Kraków, dnia 27 maja 2022 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej**
WZ.52840.178.2.2022.FC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2022 r. inwestora – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Damiana Piernikarza, zam. w Rudnikach przy ul. Górniczej 104, 42-421 Włodowice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – P. mgr inż. arch. Michała Piotra Szymanowskiego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – P. inż. Damian Piernikarz; nr upr.: 482/2006, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- ✓ **długości dojścia ewakuacyjnego,**
- ✓ **dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej,**
- ✓ **szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych,**
- ✓ **szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,**
- ✓ **szerokości w świetle drzwi, stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia,**
- ✓ **klasy odporności ogniowej obudowy (wraz z otworami) poziomej drogi ewakuacyjnej (prowadzonej z klatki schodowej),**
- ✓ **klasy reakcji na ogień (okładziny) sufitu**

w budynku dawnego Pałacu w Łobzowie, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul. Podchorążych 1

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 256, § 226, § 242, § 239 oraz § 262 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**Ekspertyza stanu bezpieczeństwa pożarowego (...). Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Pałac w Łobzowie, PK 11-1 Wydział Architektury i Wydział Fizyki. Kraków, ul. Podchorążych 1**”, z marca 2022 r., tj.:

1. **Dokonanie podziału budynku na trzy strefy pożarowe, w sposób wskazany w części opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.**
2. **Wyposażenie klatek schodowych (ozn. proj. KL2 oraz KL3) w samoczynne urządzenia oddymiające (urządzenia wykonane będą zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), których skuteczność potwierdzono „Raportem z symulacji komputerowej CFD (...).”**
3. **Zapewnienie możliwości oczyszczania klatki schodowej (ozn. proj. KL1), w sposób wskazany w części opisowej ekspertyzy technicznej oraz „Raportcie z symulacji komputerowej CFD (...).”**

4. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (tzw. „monitoring pożarowy”). Urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory głosowe (urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).
6. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej (pionowe i poziome drogi ewakuacyjne) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania normy PN-EN 1838 oraz w sposób wskazany w części opisowej ekspertyzy technicznej. Urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
7. Wyposażenie budynku w ilość gaśnic wskazaną w części opisowej ekspertyzy technicznej (tj. ilość środka gaśniczego 4 kg lub 6 dm³ na każde 100 m²).
8. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracowników w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, z uwzględnieniem praktycznego użycia gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.
9. Doprowadzenie drogi pożarowej do budynku, w sposób wskazany w części opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych

Otrzymują :

1. Damian Piernikarz
ul. Górnicza 104, 42-421 Katowice (1 egz. Ekspertyzy),
2. z/a (1 egz. Ekspertyzy).

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska PSP w Krakowie (1 egz. Ekspertyzy).



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej



Kraków, dnia 27 maja 2022 r.

Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
WZ.52840.178.3.2022.FC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2022 r. inwestora – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Damiana Piernikarza, zam. w Rudnikach przy ul. Górniczej 104, 42-421 Włodowice, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – P. mgr inż. arch. Michała Piotra Szymanowskiego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – P. inż. Damian Piernikarz; nr upr.: 482/2006, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

– **oddalenia bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany**

budynku dawnego Pałacu w Łobzowie, zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. Podchorążych 1

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, stosownie do wskazań opracowania pt.: „**Ekspertyza stanu bezpieczeństwa pożarowego (...). Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Pałac w Łobzowie, PK 11-1 Wydział Architektury i Wydział Fizyki. Kraków, ul. Podchorążych 1**”, z marca 2022 r., tj.:

1. Dokonanie podziału budynku na trzy strefy pożarowe, w sposób wskazany w części opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.
2. Wyposażenie klatek schodowych (ozn. proj. KL2 oraz KL3) w samoczynne urządzenia oddymiające (urządzenia wykonane będą zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych), których skuteczność potwierdzono „Raportem z symulacji komputerową CFD (...)”.
3. Zapewnienie możliwości oczyszczania klatki schodowej (ozn. proj. KL1), w sposób wskazany w części opisowej ekspertyzy technicznej oraz „Raporcie z symulacji komputerowej CFD (...)”.
4. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) z urządzeniami odbiorczymi alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (tzw. „monitoring pożarowy”). Urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory głosowe (urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).

6. Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej (pionowe i poziome drogi ewakuacyjne) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania normy PN-EN 1838 oraz w sposób wskazany w części opisowej ekspertyzy technicznej. Urządzenie wykonane będzie zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
7. Wyposażenie budynku w ilość gaśnic wskazaną w części opisowej ekspertyzy technicznej (tj. ilość środka gaśniczego 4 kg lub 6 dm³ na każde 100 m²).
8. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracowników w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, z uwzględnieniem praktycznego użycia gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.
9. Doprowadzenie drogi pożarowej do budynku, w sposób wskazany w części opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy K.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mariusz Łaciak
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują :

1. Damian Piernikarz
ul. Górnicza 104, 42-421 Katowice (1 egz. Ekspertyzy),
2. a/a (1 egz. Ekspertyzy).

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska PSP w Krakowie (1 egz. Ekspertyzy).