

INSTALACJA GNIAZD 230V,400V  
- RZUT PIWNIC  
SKALA 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	NAZWA	POSADZKA	[m2]
0/1	pom. KUCHNI	gress	42,37
0/2	pom. ZAPLECZA	gress	13,05
POW. UŻYTKOWA :			55,42

LEGENDA:

- Gniazdo 230V, 16A, IP44, p/t
- Gniazdo 3x16A,IP44 z rozłącznikiem
- Gniazdo 3x32A,IP44 z rozłącznikiem
- Miejscowy zacisk uziemiający (miejscowa szyna wyrównawcza-uziemiona)

UWAGA:

- Wszystkie elementy ujęte na rysunku a nie ujęte w opisie lub ujęte w opisie a nie ujęte na rysunku należy traktować jakby były zawarte w obu
- Szczegóły instalacji koordynować na etapie wykonawstwa z rozmieszczeniem mebli , projektem aranżacji wnętrz oraz szczegółowym przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń
- Projekt elektryczny należy rozpatrywać razem z projektami architektonicznym oraz projektami technicznymi branży konstrukcyjnej oraz sanitarnej

Wykaz urządzeń

(lub równoważne o niegorszych parametrach):

- Zmywarka kapturowa Stalgast 803021 wyparzarka, dozownik płynu myjącego, P 10.8 kW, U 400 V
- Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny 6xGN 2/3 | CONVOTHERM, mini easyTouch 6.06
- Stół chłodniczy 2-drzwiowy z 2 szufladami, 428 l, 1792x700x850 mm, 0,203 kW | FAGOR, CONCEPT
- Stół chłodniczy 2-drzwiowy, drzwi przeszkłone, 274 l, 1342x700x850 mm, 0,21 kW | FAGOR, CONCEPT
- Kuchenka indukcyjna, nastawna, 1-polowa, 3,5 kW, 330x415x110 mm | STALGAST, 770351
- Stół pomocniczy 1342x700x850 mm

Legenda:

	ściany istniejące do pozostawienia
	ściany istniejące do rozbioru
	ściany projektowane do montażu

prawa autorskie



data opracowania: 19-02-2024r.

nazwa obiektu budowlanego:

Zmiana sposobu użytkowania części budynku kwatery myśliwskiej leśniczówki Czarne, działka nr 90/1 w obrębie geodezyjnym Mirotki w gminie Skórcz

projektował specjalność: elektryczna

mgr inż. Mirosław Bukowski  
uprawnienia w ogr. zakr.  
w specjalności elektr.  
nr ewid. : 46/Gd/2002

INSTALACJA GNIAZD 230V,400V  
- RZUT PIWNIC

skala 1:50

E.2

istniejące jedn. wewn. klimatyzacji  
(należy zachować/zapewnić  
zasilanie oraz pełną  
funkcjonalność systemu)

istniejące jedn. wewn. klimatyzacji  
(należy zachować/zapewnić  
zasilanie oraz pełną  
funkcjonalność systemu)

ZAKRES OPRACOWANIA

Istniejąca rozdzielnica RK  
(wg "PROJEKT WYKONAWCZY  
Przebudowa budynku kwatery  
myśliwskiej w leśniczówce  
Czarnek/Skórcza,  
ObrębMirotki0004: dz. 90/1")

lokalizację oraz typ gniazd skoordynować  
na etapie wyk. z DTR producenta  
dostarczonych urządzeń technologicznych  
kuchni

gniazda montować nad blatem roboczym,  
wysokość skoordynować na etapie wyk. z  
DTR producenta dostarczonego  
urządzenia

ZAKRES OPRACOWANIA