

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja pom. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie.

Numer referencyjny: ZP-10-2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
ORAZ POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Brak w przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" przejść przeciwpożarowych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Zał.2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”

Pytanie nr 2

Brak w przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" wykuć, przewiertów przez przegrody budowlane

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Zał.2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”

Pytanie nr 3

Brak w przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" oblachowania instalacji prowadzonej po dachu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Zał.2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”

Pytanie nr 4

Przedmiar "Instalacja klimatyzacji" pozycja nr 49: "Rury wywiewne o śr. 160mm - 2szt." . Których rur dotyczy ta pozycja?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Zał.2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”

Pytanie nr 5

Brak w przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" doładowania instalacji freonowej czynnikiem chłodniczym

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Zał.2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”

<p>Pytanie nr 6</p> <p>Brak w przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" dokumentacji powykonawczej</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.</p> <p>Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”</p>
<p>Pytanie nr 7</p> <p>W przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" jest do wyceny 1 tłumik a projekt przewiduje montaż 2szt.</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.</p> <p>Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”</p>
<p>Pytanie nr 8</p> <p>Brak w przedmiarze "Instalacja klimatyzacji" izolacji kanałów wentylacyjnych</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.</p> <p>Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”</p>
<p>Pytanie nr 9</p> <p>Przedmiar "Instalacja klimatyzacji" pozycja nr 46: "Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o - 1m." . Ilość wydaje się być za mała względem rysunku projektowego</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.</p> <p>Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”</p>
<p>Pytanie nr 10</p> <p>Przedmiar "Instalacja klimatyzacji" pozycja nr 52: "Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 160 mm - 1m." . Ilość wydaje się być za mała względem rysunku projektowego</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.</p> <p>Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”</p>
<p>Pytanie nr 11</p> <p>Przedmiar "Instalacja klimatyzacji" pozycja nr 53: "Rurociągi z PVC-U dn 25 skropliny włączyć do syfonu umywalki - 1m." . Ilość wydaje się być za mała względem rysunku projektowego</p> <p>Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:</p> <p>Do przedmiaru robót "Instalacja klimatyzacji" wprowadzono stosowną korektę.</p> <p>Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”</p>

Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik do SWZ tj. pliki

1. „Załącznik 2a do SWZ 10-2025-Przedmiar robót 6.05.25”

Zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.