



Oznaczenie sprawy: ZP3/5340/25

Poznań, dnia 28.07. 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

### ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: **Część 5 - Zamontowanie drzwi przeciwpożarowych w łączniku zgodnie z projektem technicznym i pozwoleniem na budowę pomiędzy budynkami Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Prosimy o konkretne wymagania dotyczące pkt. 3 przedmiaru - "Roboty porządkowe".

**Odpowiedź 1.** Likwidacja zabrudzeń powstałych na skutek prowadzonych robót związanych z montażem drzwi p-poż EI-60.

**Pytanie 2.** Prosimy o wskazanie typu drzwi z zestawienia okien stanowiących załącznik do SWZ.

**Odpowiedź 2.** Drzwi na zestawieniu wskazano z beżową ramką, Symbol HDp2P, szerokość otworu 286cm, wysokość otworu 265cm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-CIA KANCLERZA  
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00  
marek.sobczak@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)