



Nr postępowania ZP3/4958/25

Poznań, dnia 28.07.2025 r.

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **Demontaż 2 szt. ups-ów EATON-9395-2\*225-U-IB wraz z akumulatorami oraz dostawa i montaż 2 szt. rezerwowych układów zasilania UPS wraz z kompletami baterii akumulatorów w budynku Centrum Zaawansowanych Technologii - UAM w Poznaniu, nr sprawy ZP3/4958/25**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytanie oraz wyjaśnienia, a także zmianę SWZ polegającą na przedłużeniu terminu na składanie ofert.

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zasilaczy UPS z czterema modułami o mocy 67kVA / 67kW każdy i tym samym dostępnej mocy wyjściowej 268kVA / 268kW?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

#### **Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacze UPS o prądzie zwarciovym by-passu statycznego  $I_{cc}$  - 65 kA?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

#### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza zasilacze UPS bez inteligentnego algorytmu zarządzania modułami mocy regulującego poziom obciążenia poszczególnych modułów? Wymóg wyraźnie wskazuje na urządzenia konkretnego producenta, którego to sprawność zasilaczy UPS możemy przewyższać.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o szczegółowe uzasadnienie zastosowania lub wykreślenie zapisów dotyczących zgodności kart SNMP ze standardem cyberbezpieczeństwa UL 2900 oraz IEC 62443 oraz szyfrowania TLS 1.2., które, w naszej opinii, w sposób nieuzasadniony zawężają potencjalny krąg wykonawców i ograniczają wolną konkurencję.

**Odpowiedź:**

Wymóg ten związany jest ze specyfiką budynku oraz wprowadzeniem na przyszłość ustawy związanej z certyfikacją cyberbezpieczeństwa.

Zamawiający informuje, że zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 29-07-2025r., godz. 10:00 na dzień **31-07-2025 r., godz.: 10:00.**

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 29-07-2025 r., godz. 10:30 na dzień **31-07-2025 r., godz.: 10:30.**

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 14 pkt. 14.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: **29-08-2025r.**”

Kierownik  
Sekcji Administracyjno-Gospodarczej  
mgr Artur Ratajczak