

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa chillera na dachu segmentu A budynku Wydziału Chemii UAM w Poznaniu przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

Ogólny zakres prac do wykonania :

1. Wymiana skraplacza urządzenia Climaveneta NECS-ME 0152 sn: 32014469 NA4M 1263.3 PO sn: F1700699100001:
 - wymiana skraplacza,
 - próba szczelności,
 - wykonanie próżni,
 - uzupełnienie czynnika chłodniczego (R410a),
 - uruchomienie i sprawdzenie poprawności pracy chillera,
 - przygotowanie dokumentacji do CRO,
2. Naprawa pompy obiegowej chillera Climaveneta NECS-ME 0152 sn: 32014469
3. Wszystkie typy urządzeń, wymiary i podane ilości bezwzględnie należy potwierdzić na obiekcie.
4. Wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca musi dysponować certyfikatem F-Gaz dla personelu i dla przedsiębiorcy, zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Opracował: Radosław Woźniak