



LEGENDA	
SYMBOL	URZĄDZENIE
	CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
	PANEL WYNIESIONY CENTRALI SSP
	OPTYCZNO-TERMICZNA CZUJKA DYMU MONT. NA SUFICIE
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU MONT. NA STROPIE
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU MONT. NA SUFICIE
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI NASTROPOWEJ
	CERTYFIKOWANY ZASILACZ SYSTEMÓW POŻAROWYCH
	ZASILACZ KLAP ODCINAJĄCYCH
	MODUŁ MONITORUJĄCO-STERUJĄCY
	MODUŁ STERUJĄCY
	MODUŁ MODUŁ URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH
	SYGNALIZATOR OPTYCZNY
	DETEKTOR SYSTEMU WCZESNEJ DETEKCYI DYMU
	CENTRALA ODDYMAJĄCA
	PRZYCISK ODDYMIANIA Z FUNKCJĄ PRZEWIETRZANIA
	SŁOWNIK OKNA LUB DRZWI ODDYMAJĄCYCH
	CENTRALA ELEKTROTRZYMACZY
	ELEKTROTRZYMACZ
PRZYKŁADOWE OZNACZENIA ELEMENTÓW	
	NUMER PĘTLI
	NUMER ELEMENTU W PĘTLI

LD7/34	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_01
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_01
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_02
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_02
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_03
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_03
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_04
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_04
O1	Rezerwa

LD7/35	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_05
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_05
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_06
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_06
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_11
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_07
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_08
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_08
O1	Rezerwa

LD7/36	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_09
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_09
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_03
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_04
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_11
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_11
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_03
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_04
O1	Rezerwa

LD7/37	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_03
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_03
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_04
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_04
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_03
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_03
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_04
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_04
O1	Rezerwa

LD7/38	8WY
O1	STER. KLAPY PPOZ. +4M_03
O2	STER. KLAPY PPOZ. +4M_03
O3	STER. KLAPY PPOZ. +4M_04
O4	STER. KLAPY PPOZ. +4M_04
O5	STER. KLAPY PPOZ. +4P_03
O6	STER. KLAPY PPOZ. +4P_03
O7	STER. KLAPY PPOZ. +4P_04
O8	STER. KLAPY PPOZ. +4P_04
O1	Rezerwa

LD7/39	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_13
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_13
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_14
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_14
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_15
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_15
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_16
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_16
O1	Rezerwa

LD7/40	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_17
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_17
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_18
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_18
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_19
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_19
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_20
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_20
O1	Rezerwa

LD7/41	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_21
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_21
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_22
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_22
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_23
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_23
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_24
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_24
O1	Rezerwa

Grupa GR/KP/+4/1	Grupa GR/KP/+4/2	Grupa GR/KP/+4/3	Grupa GR/KP/+4/4	Grupa GR/KP/+4/5
+4B_01	+4B_09	+4B_17	+4B_25	+4B_31
+4B_02	+4B_10	+4B_18	+4B_26	+4B_32
+4B_03	+4B_11	+4B_19	+4B_27	+4B_33
+4B_04	+4B_12	+4B_20	+4B_28	+4B_34
+4B_05	+4B_13	+4B_21	+4B_29	+4B_35
+4B_06	+4B_14	+4B_22	+4B_30	+4B_36
+4B_07	+4B_15	+4B_23		
+4B_08	+4B_16	+4B_24		

LD7/42	8WE/1WY
01	MONIT. ZASIL. ZSP/+4/1 - awaria
12	MONIT. ZASIL. ZSP/+4/1 - brak zas.
13	MONIT. ZASIL. ZSP/+4/2 - awaria
14	MONIT. ZASIL. ZSP/+4/2 - brak zas.
15	MONIT. CENTRALI CET/4/1
16	DWDD - alarm wstępny
17	DWDD - alarm pożarowy
18	DWDD - awaria ogólna
O1	Rezerwa

LD7/43	8WY
O1	STER. WENTYLATOR
O2	STER. PRZEPUSTNICA
O3	STER. ODDYMIANIEM
O4	STER. WYL. WENT. BYTOWEJ
O5	STER. ZAW. WODY
O6	STER. ZAW. WODY
O7	Rezerwa
O8	Rezerwa

LD7/44	8WY
O1	STER. GR. KL. PPOZ. GR/KP/+4/1
O2	STER. GR. KL. PPOZ. GR/KP/+4/2
O3	STER. GR. KL. PPOZ. GR/KP/+4/3
O4	STER. GR. KL. PPOZ. GR/KP/+4/4
O5	STER. GR. KL. PPOZ. GR/KP/+4/5
O6	STER. CENTRALI CET/4/1
O7	Rezerwa
O8	Rezerwa

LD7/45	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_29
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_29
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_30
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_30
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_31
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_31
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_32
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_32
O1	Rezerwa

LD7/46	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_29
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_29
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_30
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_30
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_31
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_31
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_32
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_32
O1	Rezerwa

LD7/47	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_33
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_33
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_34
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_34
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_35
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_35
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_36
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4B_36
O1	Rezerwa

LD7/48	8WE/1WY
11	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_01
12	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_01
13	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_02
14	MONIT. KLAPY PPOZ. +4M_02
15	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_01
16	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_01
17	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_02
18	MONIT. KLAPY PPOZ. +4P_02
O1	Rezerwa

LD7/49	8WY
O1	STER. KLAPY PPOZ. +4M_01
O2	STER. KLAPY PPOZ. +4M_01
O3	STER. KLAPY PPOZ. +4M_02
O4	STER. KLAPY PPOZ. +4M_02
O5	STER. KLAPY PPOZ. +4P_01
O6	STER. KLAPY PPOZ. +4P_01
O7	STER. KLAPY PPOZ. +4P_02
O8	STER. KLAPY PPOZ. +4P_02

TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT KAPITAŁNY POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO DS-8 "STOKROTKA" AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE DZIAŁKA NR 653/33, OBRĘB 4 KROWODRZA		TREŚĆ: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ RZUT IV PIĘTRA		ArtBud firma budowlano-projektowa ul. Żmłowa 10, Sosnowiec 41-200 tel. fax. 2918558	
ADRES: UL. ROSTAFIŃSKIEGO 2, 30-072 KRAKÓW	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bartłomiej Karabin	NR UPR.: MAP/0319/PWOE/13	PODPIS: <i>Karabin</i>	DATA: CZERWIEC 2025	SKALA: 1:100
INWESTOR: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Paweł Wrona	MAP/0063/POOE/11	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYSUNKU: ES-06	