



Oznaczenie sprawy: ZP3/4752/25

Poznań, dnia 29.10. 2025 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) w trybie podstawowym, na: **wydzielenie pomieszczenia dla studentów oraz naprawa stopni na klatkach schodowych w budynku Collegium Maius.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Jakiej wielkości ma być grzejnik montowany w nowym pomieszczeniu?

Odpowiedź 1. Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2. Gdzie należy odprowadzić wentylację z pomieszczeń. Z ilości przewodu wentylacyjnego w przedmiarze wynika że jest to w odległości 5 m. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2. Zgodnie z dokumentacją projektową wentylacje należy wyprowadzić na poziom poddasza tj. 4 piętro. Należy przyjąć około 18 metrów długości kanałów. Przedmiar zakłada około 9 metrów, a nie 5.

Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie i podanie informacji na jakim poziomie znajduje się pomieszczenie nr 119(85)/2 i podanie długości przewodu wentylacyjnego montowanego pionowo w istniejącym przewodzie kominowym.

Odpowiedź 3. Lokalizacja pomieszczenia 119(85) zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową.

Należy przyjąć całkowitą długość kanału wentylacyjnego 18m. W celu dokonania dokładnego pomiaru długości kanału wentylacyjnego sugerujemy odbycie wizji lokalnej na budynku.

Pytanie 4. Proszę o podanie "uśrednionej" geometrii (z wymiarów oraz ilości przeznaczonych do renowacji stopni schodowych. Proszę o podanie również wymiarów podestów

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Odpowiedź 4. Zgodnie z dokumentacją przetargową. Geometria schodów pokazana w części rysunkowej, ilości zgodnie z przedmiarem. Wskazana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

Pytanie 5. Proszę o określenie czy pion instalacji c.o. do którego przyłączony będzie nowy grzejnik posiada możliwość jego odcięcia poprzez istniejące zaworowanie.

Odpowiedź 5. Cały pion można odciąć zaworami podpionowymi zlokalizowanymi na kondygnacji poniżej.

Zmiana terminów składania i otwarcia ofert

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 31.10.2025 r., godz. 10:00 na dzień 05.11.2025 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 31.10.2025 r., godz. 10:30 na dzień 05.11.2025 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 04.12.2025 r.”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CIA KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

A. Jacek