



Nr postępowania ZP3/6192/25

Poznań, dnia 11.12.-2025 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **dostawę i montaż urządzeń UPS na potrzeby Centrum Informatyczne UAM**, nr sprawy ZP3/6192/25

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1320) uprzejmie informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania oraz wyjaśnienia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informacje jakiego producenta UPSy, w jakiej konfiguracji, jakiej mocy są aktualnie użytkowane oraz jakie akumulatory i w jakiej konfiguracji są aktualnie użytkowane?

Odpowiedź:

Zamawiający obecnie użytkuje zasilacze Chloride 80-NET MPR, o mocy 40 kVA, 1012M40012, bateria CSB HRL 12150W FR.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory umieszczone na stelażu bateryjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu na stelażu bateryjnym.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory o większej pojemności niż 8Ah i mniejszej liczbie akumulatorów w łańcuchu niż 40 sztuk, przy zachowaniu wymaganego czasu podtrzymania 10 minut dla obciążenia 120 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory umieszczone w wolnostojących modułach bateryjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu w wolnostojących modułach bateryjnych.

Z-CA KANSLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak