

Oznaczenie sprawy: ZP3/6632/25

Poznań, dnia 30.12. 2026 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmi informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie opcjonalnego ofertowania nadzoru autorskiego. Czy Zamawiający zamierza powierzyć nadzór autorski komuś kto nie będzie autorem projektu? Zarówno rozwiązanie dla części 1, jak i 2 wymaga sporo finezji i właściwy efekt może być osiągnięty przy należyтым dopracowaniu szczegółów w trakcie realizacji, najlepiej dopilnowany przez autora rozwiązania estetycznego.

Odpowiedź 1. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z zapisami rozdz. 4 pkt 4.1 SWZ oraz zapisami w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

Pytanie 2. Ekspertyza konstrukcyjna dla części 1 wskazuje na wysilenie konstrukcji łącznika. Wszelkie działania naprawcze zwiększą dodatkowo jego ciężar własny. Czy Zamawiający dopuszcza wzmocnienie konstrukcji łącznika przez zastosowanie dodatkowych podparć w celu zmniejszenia rozpiętości elementów konstrukcji, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo użytkowe i ograniczyć ugięcia dla bezpiecznego przeszklenia?

Odpowiedź 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowej podpory na obszarze istniejącego gazonu/klombu.

Pytanie 3. Czy przebudowa łącznika wymaga uzgodnień z MKZ?

Odpowiedź 3. Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą pożarową warunkującą lokalizację, budowę (materiały) i powiązania łącznika z budynkami Biblioteki?

Odpowiedź 4. Zamawiający jest w trakcie pozyskiwania dokumentu. Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje takim opracowaniem.

Pytanie 5. Jeżeli istnieje ogólny operat pożarowy dla Biblioteki, to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 5. Zamawiający nie dysponuje takim opracowaniem.

Pytanie 6. Jakie obciążenia użytkowe łącznika (ile osób, w jakim czasie i jak ciężkie wózki) należałoby przyjąć jako docelowe i wygodne dla Zamawiającego?

Odpowiedź 6. Należy przyjąć standardowe obciążenie użytkowe 3,0 kN/m². Jest to wartość bezpieczna dla korytarzy i łączników, gdzie przewiduje się ruch pieszy oraz lekki transport wewnętrzny.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

Pytanie 7. Dla części prosimy 2 Zamawiającego o udostępnienie mapy 1:500?

Odpowiedź 7. W niniejszym postępowaniu rezygnuje się z załączenia mapy zewnętrznej, gdyż planowany remont dotyczy wyłącznie modernizacji wnętrza i nie ingeruje w otoczenie budynku ani jego obrys.

Pytanie 8. W SWZ części 2 w pkt 5 „Załączniki” określono je jako: Ekspertyzę ppoż, STWPrac Projektowych, Inwentaryzację – rzut piwnicy oraz Dokumentację fotograficzną. – prosimy o udostępnienie wszystkich powyższych załączników.

Odpowiedź 8. Dokumenty w załączeniu.

Specyfikacja techniczna wykonania prac projektowych stanowi załącznik do SWZ i została udostępniona na stronie postępowania w dniu ogłoszenia.

Pytanie 9. Czy modernizacja 100m² powierzchni szatniowej niesie za sobą jakieś konieczności zachowania drożności komunikacyjnej w Collegium Novum?

Odpowiedź 9. Tak, należy zachować drożność komunikacyjną w Collegium Novum.

Pytanie 10. Czy powinien uwzględniać jakieś wymogi użytkowe i w związku z tym przewidzieć jakieś etapowanie realizacji?

Odpowiedź 10. Nie przewiduje się etapowania realizacji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-CA KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

