



Poznań, dnia 26.01.26.

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę i montaż urządzeń UPS na potrzeby Centrum Informatyczne UAM, nr sprawy ZP3/6192/25** najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Oferta nr 2 FAST GROUP Sp. z o.o.

**Al. 3 Maja 12,
00-391 Warszawa**

Cena brutto: 273.613,50 zł

OFERTA (nr oferty, nazwa oferenta)	KRYTERIA (punkty)		Razem punktów
	Cena brutto:	Termin realizacji zamówienia	
1. Slider Technologies Sp. z o.o. ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa NIP: 5222995227	----- Oferta odrzucona	----- Oferta odrzucona	----- Oferta odrzucona
2. FAST GROUP Sp. z o.o. Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa NIP: 1180001905	60,00	40,00	100,00
3. Engie Services Sp. z o.o. ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa NIP: 5212685755	----- Oferta odrzucona	----- Oferta odrzucona	----- Oferta odrzucona


UZASADNIENIE:

Oferta nr 2 jest ofertą najkorzystniejszą. Wykonawca otrzymał największą ilość punktów na podstawie zastosowanych kryteriów.

Oferta nr 1 firmy Slider Technologies Sp. z o.o., ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 c) ustawy Pzp - została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą, ani nie uzupełnił na wezwanie opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia zawierającego wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
kanclerz@amu.edu.pl

Oferta nr 3 firmy Engie Services Sp. z o.o., ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca zaoferował system akumulatorów, który umożliwia podłączenie 32 baterii w łańcuchu, podczas gdy Zamawiający wymagał co najmniej 40 akumulatorów w łańcuchu. Zamawiający wymagał akumulatorów o pojemności 8 Ah, Wykonawca zaoferował baterie o pojemności 9 Ah. Zamawiający wymagał baterii o minimalnej żywotności 10-12 lat, podczas gdy Wykonawca zaoferował baterie o żywotności 5 lat.


KANCLERZ
Uniwersytetu im. Karola Mikołajczyka w Poznaniu
dr Marcin Wysocki