Instalacja w obszarze centralnej sterylizatorni, uwaga możliwa zmiana przekroju kanałów w stosunku do niniejszej dokumenta cji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji

kanały wentylacyjne nie wykonane

możliwość wpięcia instalacji wentylacji do istniejącej instalacji po uzyskaniu zgody Projektanta Głównego

Uwaga: rzedne podano w stosunku do poz. wykończonej posadzki

KLAPY PPOŻ Cechy równoważne:
dwa wyłączniki krańcowe wskazujące pozycję zamkniętą oraz otwartą klapy
klapy z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną 230V
sterowanie analogowe, termowyzwalacz. Uzbrajanie klapy – przerwą.
Wentylatory i centrale wyłączane przy alarmie 2 stopnia.

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA- POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KORYTARZ „ KANAŁ" technologiczny

Legenda:

- linia N1
- linia W1
- linia N2
- linia W2
- linia N3
- linia W3
- linia N4
- linia W4
- linia N5
- Linia W5
- linia N6
- linia W6
- linia N7
- linia W7
- linia W8
- linia N9
- linia W9
- linia WC2
- linia WC3
- linia WC4
- linia WC5
- linia WC7.1
- linia WC7.2
- linia W4.1
- linia W4.2
- linia W4.3
- linia W5.1
- linia W7.1
- linia W7.2

Uwagi ogólne:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Prawem budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie materiały użyte do robót powinny posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących