

## MATRYCA STEROWAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Obiekt:


Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne  
ul. Umultowska 85, Poznań

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Opracowanie:

mgr inż. Jacek Mizgajski, upr. bud. 528/87/pw  
mgr inż. Andrzej Baranowski upr. CNBOP D-1114/06



Data opracowania:

maj 2011

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**

Źródło alarmu pożarowego	Alarm II° :
Akcja	– użycie ROP, – alarm I° z czujki potwierdzony przez obsługę lub po przekroczeniu czasu na rozpoznanie
Sygnalizacja akustyczna alarmu pożarowego linia S1	X
Sygnalizacja akustyczna alarmu pożarowego linia S2	X
Sygnalizacja akustyczna alarmu pożarowego linia S3	X
Zamknięcie klap odcinających na kanałach wentylacyjnych	X
Wyłączenie centrali wentylacyjnej NW1	X
Wyłączenie centrali wentylacyjnej NW2	X
Wyłączenie centrali wentylacyjnej NW3	X
Wyłączenie centrali wentylacyjnej NW4	X
Pożarowy zjazd dźwigu osobowego na parter	X
Kontrola dostępu - odblokowanie drzwi na drogach pożarowych	X

X – oznacza wykonanie danej akcji dla danego źródła alarmu

**DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA**