



ZP3/7657

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku UAM Collegium Mathematicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

Jaka jest centrala PPOŻ? Dokładnie chodzi mi o typ, model oraz specyfikacje.

**Odpowiedź: Fizycznie centrali jeszcze nie ma ( jest na etapie projektowym ) należy doprowadzić przewód z szafy sterowej dźwigu bądź szybu windy do portierni w miejsce wskazane przez Zamawiającego.**

**Pytanie 2**

Po drugie proszę o wskazanie odległości od najwyższego przystanku do portierni chodzi o poprowadzenie przewodów.

**Odpowiedź: Długość trasy dla przewodów: 70 metrów.**

**Pytanie 3**

Jak ma być wliczona konserwacja dźwigu? mianowicie czy w ofercie ma być ona wliczona w cenę urządzenia czy ma być zapisana w osobnej pozycji.

**Odpowiedź: koszt trzyletniej konserwacji należy wpisać w osobnej pozycji, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego.**

**Pytanie 4**

Kiedy można odbyć wizję na terenie inwestycji?

**Odpowiedź: Termin wizji lokalnej można ustalać telefonicznie ze st. specjalistą Sebastianem Czekalskim [Sebastian.czekalski@amu.edu.pl](mailto:Sebastian.czekalski@amu.edu.pl) ; 61 829 40 44**

Z-C A KANCLERZA  
ds. technicznych  
mgr inż. Marek Sobczak