



ZP3/7657

UNIwersytet IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Poznań dnia: 28.08.2026

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku UAM Collegium Mathematicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 w Poznaniu

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 5

W specyfikacji wymagane są drzwi szybowe w klasie EI60 i jednocześnie przeszklone kabinowe oraz szybowe poza najwyższym przystankiem. Na rynku nie ma drzwi spełniających taki wymóg. Zatem czy drzwi mają posiadać odporność EI60 czy mają być przeszklone i bezklasowe?

**Odpowiedź: sprostowanie: nie ma drzwi szybowych przeszklonych są zwykłe.**

### Pytanie 6

Proszę o dopuszczenie dźwigu z napędem pasowym i kołami ciernymi średnicy 85mm - rozwiązanie równoważne

**Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy tradycyjnych linach.**

Z-CIA KANCLERZA  
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak