UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Poznań dnia: 2026

ZP3/8667

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, zainstalowanej na Budynku Zespołu Dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Dzień dobry. Proszę o udostepnienie informacji o technologii wykonania strpodachu, na którym przewidziano zabudowę instalacji PV (skan części obliczeniowej z dokumentacji projektowej powykonawczej, skan przekroju strpodachu z wyszczególnieniem warstw).
Proszę o określenie umiejscowienia rozdzielnicy elektrycznej obiektu, do której przewidziano wpięcie instalacji PV oraz jej odległość od nadbudówki widocznej na dachu w obrębie planowanej instalacji PV.
Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca inwestycji?
Odpowiedź: Dołączamy zdjęcie dokumentacji z przekrojem stropodachu (IMG_2561). Stropodach jest konstrukcji żelbetowej. Rozdzielnia znajduje się na poziomie parteru, w centralnej części budynku B. Jest możliwość wykonania wizji lokalnej.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający udostępni (na platformie e-propublico lub na wizji lokalnej) do wglądu dokumentację budowlaną w zakresie konstrukcji przedmiotowego budynku i udostępni ją do wglądu na wizji lokalnej?
Odpowiedź: Na etapie postępowania, nie przewidujemy udostępniania dokumentacji w szerszym zakresie.

Pytanie nr 3.
Czy Zamawiający udostępni (na platformie e-propublico lub na wizji lokalnej) do wglądu protokół z przeglądu przedmiotowego budynku w zakresie pokrycia dachowego?
Odpowiedź: Protokół nie wnosi uwag do stanu technicznego pokrycia dachu w obszarze przewidzianym pod montaż generatora. Nie przewidujemy udostępnienia dokumentu.

Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający udostępni (na platformie e-propublico lub na wizji lokalnej) do wglądu protokół z przeglądu instalacji elektrycznej przedmiotowego budynku?
Odpowiedź: Nie przewidujemy udostępnienia protokołu przeglądu instalacji elektrycznej. Instalacja ma ważne badania, jest sprawna, nadaje się do eksploatacji.

Pytanie nr 5.
Czy Zamawiający udostępni (na platformie e-propublico lub na wizji lokalnej) do wglądu projekt instalacji elektrycznej przedmiotowego budynku?
Odpowiedź: Nie przewidujemy możliwości udostepnienia projektów na etapie postępowania. Dokumentacji zostanie udostępniona na etapie prac projektowych.

Pytanie nr 7.
Czy Zamawiający udostępni (na platformie e-propublico lub na wizji lokalnej) do wglądu Scenariusz Pożarowy Obiektu?
Odpowiedź: Nie przewidujemy udostępnienia dokumentu na etapie postępowania.

Pytanie nr 8.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania konstrukcji montażowej balastowej? O ile opinia konstruktora potwierdzi taką możliwość.
Odpowiedź: Nie dopuszcza się w przypadku potwierdzenia możliwości zastosowania klejonej konstrukcji montażowej dla dachów płaskich krytych papą.

Pytanie nr 9.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych o mocy wyższej niż 500 Wp?
Odpowiedź: Moduły muszą spełniać wytyczne zawarte w PFU.

Pytanie nr 10.
Czy budynek jest już wyposażony w instalację fotowoltaiczną? Zapisy PFU wskazują na konieczność dostosowania projektowanego falownika do istniejącego: „Należy tak dobrać falownik do obecnie zainstalowanego". Jeśli posiada, to jaki jest typ i producent falownika? Jaka jest moc istniejącej instalacji fotowoltaicznej? Jaka jest obecna moc przyłączeniowa i moc umowna obiektu?
Odpowiedź: Zapis jest błędny, zdanie ~~„Należy tak dobrać falownik do obecnie zainstalowanego"~~ należy wykreślić. Budynek nie jest wyposażony w instalacje fotowoltaiczną. Moc umowna obiektu to 150 kW.

Z-CA KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak