UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Znak sprawy: ZP3/8667/26

Poznań, 09 ..... 2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, zainstalowanej na Budynku Zespołu Dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19:
Czy z racji wymogu uzyskania zgody konserwatora zabytków wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich uzgodnień w terminie oraz sporządzenia dokumentacji wymaganej przez konserwatora. Czy wykonawca ponosi ryzyko z tytułu opóźnień wydania zgód administracyjnych?

Odpowiedź: Wszelkie formalności związane z zabudową oraz przyłączeniem mikroinstalacji do sieci leżą w gestii Wykonawcy, w tym uzgodnienie robót z konserwatorem zabytków. W przypadki kompletnego i prawidłowego przygotowania niezbędnych w tym zakresie dokumentów, Zamawiający nie widzi ryzyka opóźnień.

Pytanie nr 20:
Podczas wizji lokalnej i analizie stanu pokrycia dachowego zauważona ubytki czy wykonawca ma obowiązek wykonania napraw dekarskich oraz będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną z tytułu ewentualnych przecieków.

Odpowiedź: Stan nawierzchni oceniany jest na dobry, nie odnotowano żadnych problemów w obszarze w którym przewidziano montaż generatora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną, jeżeli ewentualne wady stwierdzone w jej okresie, będą miały związek z zabudową instalacji.

Pytanie nr 21:
Celem wykonania wizualizacji budynku wymagana jest rozbudowa układu wraz z wymianą przekładników oraz modernizacją elementów instalacji czy przed wykonaniem zlecenia należy przedstawić rozwiązanie zamawiającemu, czy za wykonanie tych prac przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie?.

UCZELNIA BADAWCZA
HR EXCELLENCE IN RESEARCH
EPICUR EUROPEAN UNIVERSITY
ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
kanclerz@amu.edu.pl
www.amu.edu.pl

Odpowiedź: SWZ nie stanowi o konieczności wymiany przekładników, nie stanowi również o wykorzystaniu istniejących. Wykonawca powinien zabudować dodatkowy układ pomiarowy wraz z kompletem niezbędnych jego elementów. Przed rozpoczęciem prac montażowych, Wykonawca powinien przekazać Zamawiającego do akceptacji kompletny projekt wykonawczy. Powyższy zakres prac stanowi cześć zadania, powinien zostać skalkulowany przez oferenta.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-CA KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak