

Załącznik nr 9

Plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii cieplnej w sytuacji awarii

Miejsce powstania awarii	Typ awarii	Typ ograniczeń	Czas ograniczeń
Kotłownia Rawka	Awaria kotła	Obniżenie lub wstrzymanie dostaw mocy cieplnej dla całego systemu	6-24 godzin
Kotłownia Rawka	Awaria głównej armatury odcinającej, lub rurociągów	Wstrzymanie dostaw mocy cieplnej dla całego systemu	6-24 godzin
Sieć Ciepła	Awaria głównej armatury odcinającej, lub rurociągów	Wstrzymanie dostaw mocy cieplnej dla całego systemu	6-24 godzin
Sieć Ciepła do poszczególnych budynków i Węzły Ciepłe	Awaria głównej armatury odcinającej, rurociągów oraz pomp i automatyki	Wstrzymanie dostaw mocy cieplnej dla odbiorców dla poszczególnych odbiorców objętych skutkami awarii.	1-12 godzin