



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Numer postępowania: ZP-271-19/21

Kraków, dnia: 2021-05-05

WYJAŚNIENIA (2) ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Dostawa mebli laboratoryjnych i archiwizacyjnych dla Zakładu Patomorfologii Nowotworów”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w celu zapewnienia jakości wymaga aby producent posiadał certyfikaty wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2015, środowiskowego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 14001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu systemów zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych wydane przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby producent posiadał raporty potwierdzające zgodność z powyższymi normami.

Pytanie nr 2:

Czy mając na uwadze specyfikacje laboratorium oraz pragnąc zapewnić bezpieczeństwo i trwałość mebli Zamawiający wymaga aby producent mebli laboratoryjnych posiadał certyfikaty na produkowane meble laboratoryjne potwierdzające zgodność z normami PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 16121+A1:2017-11, wydane przez niezależną akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby producent posiadał raporty potwierdzające zgodność z powyższymi normami.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga aby w celu zapewnienia wytrzymałości stołów stelaże były wykonane z profili stalowych o przekroju 50x30x2mm, malowane proszkowo farbą epoksydową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stelaży wykonanych z profili stalowych o przekroju minimum 50x30x2mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową.

Pytanie nr 4:

Czy w celu zapewnienia stabilności stołów, w związku z brakiem poprzeczki przedniej, nogi znajdujące się w tylnej części stołu powinny być połączone niezależną ranką z profili stalowych o wymiarach 30 x 30 x 2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy dla zapewnienia stabilnej konstrukcji blaty w stołach powinny być podparte na całym obwodzie profilem stalowym zamkniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający opisując w punkcie w 15 zlew odporny na odczynniki chemiczne miał na myśli zlew ceramiczny o wymiarach zewnętrznych 455 x 455 x 265 mm i czy Zamawiający w celu zapewnienia jakości wymaga aby dostarczone zlewy ceramiczne posiadały poniższe dokumenty? • Świadectwo Jakości Zdrowotnej • Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zlewu o parametrach minimum 455 x 455 x 265 mm, Zamawiający nie wymaga aby producent posiadał powyższe świadectwa.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby ociekacz kołkowy posiadał wymiary 450 x 630 x 110 mm (+/- 10 mm) i był wykonany z polistyrenu?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga aby szafki mobilne były montowane na kółkach o całkowitej wysokości 100mm i nośności min 30kg?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla kółek, nośności minimum 25 kg, wysokość od podłogi do dna szafki maksimum 10 cm.

Pytanie nr 9:

Czy uchwyty do szuflad i drzwiczek powinny być z pręta stalowego o średnicy 10 mm i rozstawie 192 mm (+/- 20 mm)

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga uchwytów metalowych w kształcie U o długości maksymalnie 15 cm.

Pytanie nr 10:

Czy blaty wykonane z żywicy fenolowej powinny posiadać grubość 20 mm?

Odpowiedź: Tak, grubość blatu minimum 20 mm.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie półek w celu zabezpieczenia przed wilgocią były zabezpieczone oklejką?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie półek w celu zabezpieczenia przed wilgocią były zabezpieczone oklejką PCV.

Pytanie nr 12:

Czy w celu potwierdzenia jakości wykonania stelaży Zamawiający wymaga dostarczenia poniższych dokumentów?

● W celu potwierdzenia odpowiedniej grubości stosowanej powłoki lakierniczej (dotyczy farby epoksydowej nanoszonej techniką proszkową) producent musi posiadać raport z oznaczenia grubości stosowanych powłok lakierniczych, przeprowadzony zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998 i wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze. Minimalna dopuszczalna grubość stosowanych powłok to 200 μm . ● W celu potwierdzenia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez stosowaną powłokę (dotyczy farby epoksydowej nanoszonej proszkowo na stelaże) producent musi posiadać raport z badań przeprowadzonych zgodnie z normami PN-EN ISO 9227:2007, PN-EN ISO 10289:2002 potwierdzający wynik po badaniu w komorze solnej po 96h jako bez wad sklasyfikowany wskaźnikiem wyglądu RA 10 w dziesięciostopniowej skali.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby producent posiadał raporty potwierdzające zgodność z powyższymi normami.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wymaga aby szafki i szafy były wykonane z płyt obustronnie laminowanych melaminą o grubości nie mniej niż 18 mm, z obrzeżem z twardego PCV o grubości min. 2mm. Tylna ściana szafek i szaf wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm. Fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spody szuflad z płyty laminowanej o grubości min. 10 mm.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający wymaga aby prowadnice szuflad posiadały zabezpieczenie przed wypadaniem, pełny wysuw, funkcję cichego domykania, możliwość pełnej regulacji frontu?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 15:

Czy prowadnice powinny jednocześnie stanowić podwójne metalowe boki ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Czy dopuszczalne obciążenie szuflad powinno wynosić 40 kg, potwierdzone atestem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 15338 + A1:2010?

Odpowiedź: Tak dopuszczalne obciążenie szuflad powinno wynosić minimum 35 kg, Zamawiający nie wymaga aby producent posiadał raporty potwierdzające zgodność z powyższymi normami.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający wymaga aby zawiasy pokryte były powłoką galwaniczną z funkcją otwarcia minimum 270° i posiadały funkcję cichego domykania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawiasy z powłoką galwaniczną z funkcją cichego domykania.

Pytanie nr 18:

Czy mając na uwadze zastosowanie blatów z żywicy fenolowej Zamawiający wymaga aby żywica fenolowa spełniała poniższe wymagania a wykonawca potwierdził je stosownymi dokumentami?

• Blaty wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i powierzchni EBC (Electron Bean Cure) o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek do wnętrza materiału. Płyty są łatwe w utrzymaniu czystości, nie stanowią środowiska dla mikroorganizmów i nadają się do recyklingu. • Blaty posiadające odporność potwierdzoną atestem lub certyfikatem lub raportem z badań wydanych przez niezależną, uprawnioną instytucję badawczą: - kwas azotowy 30% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - kwas siarkowy 33%- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - kwas siarkowy 98 %- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - zieleń malachitowa- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - błękit metylenowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - fiolet metylenowy 6B- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - aceton- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - keton metylowo-etylowy- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - toluen- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny - nadmanganian potasu- brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, • Blaty z żywicy fenolowej powinny posiadać minimum 10 letnią gwarancję producenta obejmującą następujące właściwości blatów: - bardzo duża odporność na zarysowania ($\geq 5N$) oraz na zginanie ($\geq 100N/mm^2$) - odporność na uderzenia - odporność na ciężar – powierzchnia blatu wytrzymuje ciężar 40N mierzony zgodnie z normą EN438 - powierzchnia blatu jest odporna przez co najmniej 24 godziny na: stężony kwas chlorowodorowy (37%), stężony kwas fosforowy (85%), stężony kwas siarkowy (33%), nadtlenek wodoru, stężoną sodę kaustyczną (10%), keton metylenowo -etylenowy bez szkody w funkcjonalności i estetyce materiału, • Blaty powinny posiadać certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą potwierdzający łatwość odkażania na poziomie nie niższym niż doskonały • Blaty powinny posiadać certyfikat wydany przez niezależną instytucję badawczą potwierdzający redukcję kolonii mikroorganizmów na poziomie nie niższym niż 99,99% po 24 godzinach przynajmniej na mikroorganizmy Pałeczki okrężnicy i Gronkowca złocistego. • Blaty powinny posiadać świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej i Atest Higieniczny PZH

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymienione wyżej raporty potwierdzające zgodność z powyższymi normami.

Pytanie nr 19:

W trakcie wizji lokalnej w stole numer 7 stwierdzono konieczność przeprowadzenia instalacji sieciowej i montażu gniazd elektrycznych i sieciowych. Czy w celu uniknięcia zakłóceń Zamawiający wymaga aby koryta elektryczne posiadały raport z badań wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium na zgodność z normą PN-EN 61010-1:2011, co najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt elektrycznych, laboratoryjnych, potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby producent posiadał raporty potwierdzające zgodność z powyższymi normami. Wymaga przed odbiorem dostarczenia protokołu z pomiarów elektrycznych, wykonanego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

Pytanie nr 20:

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono wyprowadzenie kabli elektrycznych 230v oraz sieciowych. Czy Zamawiający wymaga aby kable zostały wyprowadzone na blat do kolumny pionowej, w której zostaną zamontowane gniazda 230 v oraz gniazda sieciowe?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 21:

Czy w związku z koniecznością doprowadzenia kabli do środka wyspy wykonawca jest zobowiązany do wykonania osłony kabli zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 22:

Czy dla zapewnienia ergonomii, kolumna z gniazdami sieciowymi i 230 V powinna być umiejscowiona na środku stołu?

Odpowiedź: Stół nr 7 – dwie poziomo umieszczone kolumny, na kolumnę 6 gniazdek elektrycznych i 2 sieciowe. Kolumny na początku i końcu blatu.

Pytanie nr 23:

Czy w celu zapewnienia jak największej przestrzeni roboczej na blacie gniazda w kolumnie powinny być rozmieszczone z czterech stron i umieszczone w pionie?

Odpowiedź: Opis w pytaniu nr 22.

Pytanie nr 24:

Czy Wykonawca powinien przed odbiorem dostarczyć protokół z pomiarów elektrycznych, wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 25:

Prosimy o podanie kolorystyki korpusów szafek i kolorystyki frontów szafek.

Odpowiedź: Blaty laminat i blaty z żywicy fenolowej: kolor biały lub szary

Fronty szaf, szafek i szuflad, korpusy mebli i regały – najprawdopodobniej kolory z palety odcieni szarości, beżów, bieli - wybór konkretnych kolorów po wyborze oferty

Stelaże, białe lub szare.

Pytanie nr 26:

Czy osłony boczne stołów powinny być osadzone w ramie bocznej stelaża i zlicowane z ramą tak by nie wystawały poza jej obręb?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie stanowiska były wyposażone w baterie laboratoryjne pokryte chemoodporną powłoką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga chemoodpornej powłoki, tylko w przypadku baterii do zlewów.

Pytanie nr 28:

Czy stelaże powinny być pomalowane w typowym dla laboratoriów kolorze RAL 7035?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokona wyboru koloru stelaży po przedstawieniu wizualizacji.

Pytanie nr 29:

Czy w miejscach do siedzenia w stole wyspowym pod blatem powinny być blendy?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 30:

Czy w celu zapewnienia możliwości utrzymania czystości w laboratorium szafy i regały powinny być posadowione na podestach stalowych z możliwością ich poziomowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga stalowych podestów lub nóg regulowanych z tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 31:

Czy półki powinny być wyposażone w mechanizm zapobiegający ich przypadkowemu wysunięciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

Czy szafy powinny zapewniać możliwość dowolnego rozmieszczenia półek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości rozmieszczenia półek w odstępach minimum 10 cm.

Pytanie nr 33:

Czy zamawiający wymaga przed przystąpieniem do realizacji wykonania rysunków pomieszczeń wraz z naniesionymi meblami i przedłożenia ich do akceptacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przedstawienia wizualizacji (wraz z kolorystyką).

Pytanie nr 34:

Czy blaty w stanowiskach do mycia powinny posiadać poniesione obrzeże?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 35:

Czy w celu weryfikacji dokumenty, których wymaga Zamawiający powinny być dostarczone przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 35:

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu §6 ust. 2 pkt.1 wzoru umowy poprzez określenie, iż wynagrodzenie wykonawcy obejmuje koszty ubezpieczenia urządzenia do chwili odbioru urządzenia przez zamawiającego. Powyższe jest zgodne z powszechnie przyjmowanymi w usługach ubezpieczeniowych rozwiązaniami w zakresie określenia momentu przejścia odpowiedzialności za produkt na nabywcę. Przyjęcie odmiennego, niestandardowego mechanizmu wiązałoby się ze wzrostem wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §8 wzoru umowy w ten sposób, aby wysokość wskazanych w nim kar umownych była określana w stosunku do wartości netto, a nie brutto umowy bowiem podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie stanowi przysporzenia po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, iż zapis §8 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy odnosi się do maksymalnej sumy kar umownych naliczonych wyłącznie w oparciu o zapisy §4 ust. 6 i 7 wzoru umowy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 38:

Dot. zapisu §8 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy – wykonawca proponuje następującą modyfikację ww. zapisu: „upłynięcia terminu przewidzianego w § 1 ust. 3, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji umowy w określonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wezwania. W takiej sytuacji ust. 1 pkt 4 lit b) stosuje się.”. Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na cele umowy zamówienia publicznego oraz doniosłość skutków prawnych rozwiązania umowy wymagają wprowadzenia dodatkowych mechanizmów jak najdalej zabezpieczających prawidłową realizację umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli umożliwiającej jej zmianę w zakresie przedmiotu umowy - jeśli produkt stanowiący przedmiot oferty zostanie wycofany z rynku, zaprzestano jego produkcji, zachodzi przejściowy jego brak na rynku lub wprowadzono do obrotu jego nowszą wersję, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada parametry i cechy równoważne lub lepsze niż produkt pierwotnie zaoferowany, a Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie klauzuli wyłącznie w zakresie części nr 2 – mebli archiwizacyjnych.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu uprawniającego wykonawcę do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający opóźni się w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy i opóźnienie to wynosi powyżej 7 dni kalendarzowych? Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – z uwagi na objęcie nim ważnego z punktu widzenia interesów wykonawcy zobowiązania Zamawiającego. Wykonawca zwraca uwagę, iż w stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

W konsekwencji udzielonych wyjaśnień, Zamawiający wprowadził zmiany w załączniku nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 1) oraz w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w załączniku nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część nr 1) oraz załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy zostały wprowadzone dodatkowe zmiany, które nie wynikają z udzielonych odpowiedzi na pytania.

Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone w SWZ zmiany są obowiązujące.

Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których Zamawiający wprowadził zmiany.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.