



UWAGA!

Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych:
PVC 50 - 2‰
PVC 75 - 2‰
PVC 110 - 2‰
PVC 160 - 1,5‰
Podłogi niewymagujące należy montować ze spadkiem wynoszącym od 2‰ - 1,5‰

BIURO PROJEKTOWE FIRMA KOŃWALEWSKI				ROZBUDOWA ZESPÓŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH			
ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rąbcz				W RAMACH UMOWY			
tel. 65 545 44 98, kom. 605 345 888, e-mail: koprny@o2.pl				INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA			
PRYSIUNEK	RZUT PIĘTRA - instalacja kanalizacji	SKALA	DATA	NR 115			
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: Rąbcz działka nr 2897	sanitarnej	1 : 100	03.2021	SS		
Projektant	Bożena Kowalewski	Instalacje sanitarne	INWESTOR	Powiat Rąbcz ul. Rynek 17 63-900 Rąbcz	STRONA		
specjalność		nr uprawnień		8486510		podpis	