

GMINA SZERZYNY
38-246 Szerzyny 521

W A R U N K I T E C H N I C Z N E

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej GZGK w Szerzynie – budynku wielorodzinnego na działce 2795 w m/Szerzynie

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 07-07-2021 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie, wyraża zgodę na przebudowę odcinka sieci wodociągowej W2-W4 na następujących warunkach:

1. Wpięcie przebudowanego odcinka nastąpi do magistrali PE \varnothing 110 na działce 2795 .
2. Linia przyłącza wykonana zostanie z PE \varnothing 110 zgodnie z PN-92/B-01706/Az 1:1999.
3. W punkcie oznaczonym na mapie W2 sieć zostanie zaślepiona.
4. Połączenie przebudowanej sieci nastąpi na granicy działki, gdzie zostanie zamontowany hydrant.
5. Przebudowa zostanie wykonana na koszt Inwestora przez wykonawcę posiadającego uprawnienia.
6. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna i geodezyjna na koszt inwestora.
7. Kopie planów określone w pkt. 1-6 dostarczone do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie.
8. Odbiór wykonanej przebudowy , oraz wpięcie do magistrali zostanie dokonany przez pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Za czynności wpięcia oraz odbioru, Inwestor dokona zapłaty na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie zgodnie z obowiązującą taryfą.

U z a s a d n i e n i e

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyposażenie / Dz.U. 2020 poz. 2351/

DYREKTOR

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szerzynie

inż. Dominik Wójcik