

**Urząd Gminy Szerzyny  
38-246 Szerzyny 521**

**W A R U N K I   T E C H N I C Z N E**

Na Podstawie Rozdziału 3 § 8 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Szerzyny /Uchwała Rady Gminy Szerzyny Nr IX/67/2019r. z dnia 04 czerwca 2019 r./ oraz Art. 104 KPA po rozpatrzeniu wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku wielorodzinnego z dnia 17.06.2021r., Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Szerzynie wyraża zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na następujących warunkach:

**z e z w a l a m**

1. Przyłącz wodociągowy nastąpi na działce 2795 do magistrali W110 przebiegającą przez tą działkę.
2. Linia przyłącza wykonana zostanie z PE  $\varnothing$  90 zgodnie z PN-92/B-01706/Az 1:1999.
3. Przyłącz ścieków sanitarnych nastąpi do studzienki znajdującej się na działce 2795 projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szerzynie.
4. Linia przyłącza wykonana zostanie z PVC  $\varnothing$  160 zgodnie z PN-92/B-01706/Az 1:1999.
5. Montaż wodomierza nastąpi w pomieszczeniu budynku zapewniającym jego nie przemarzanie.
6. Przed wykonaniem przyłącza zostanie dostarczona mapa z naniesionym budynkiem, w oparciu o którą zostanie zawarta umowa o przyłącz z GZGK Szerzyny.
7. Koszty inwestycyjne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego ponosi inwestor.
8. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna i geodezyjna przez Inwestora.
9. Kopie planów określone w pkt. 8 inwestor dostarczy do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie.
10. Odbiór wykonanego przyłącza, oraz wpięcie do magistrali zostanie dokonany przez pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Za czynności wpięcia oraz odbioru, inwestor dokona zapłaty na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szerzynie zgodnie z obowiązującą taryfą.
11. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza zostanie zawarta umowa z GZGK w Szerzynie.
12. Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

## **U z a s a d n i e n i e**

Wykonanie warunków określonych w pkt. 1 do 12 jest warunkiem zawarcia umowy o dostawę wody i odprowadzania ścieków.

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich wyposażenie / DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065/

**DYREKTOR**

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Sierzynie

  
inż. Dominik Wójcik





