



LEGENDA
TABULCE ZASILANE Z ROZDZIELNICY RGnn
TA1 Tablica administracyjna 0,4kV
TWK1 Tablica wentylacji i klimatyzacji 0,4kV
* RWC Rozdzielnica węzła cieplnego 0,4kV

INNE OZNACZENIA:
PPWP PRZYCISK PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

- UWAGI:
- Symbol gwiazdki oznacza, że dany element (np. tablica, urządzenie, kabel) nie jest objęty niniejszym opracowaniem.
 - Tablice z obwodami wychodzącymi na dach lub teren zewnętrzny należy wyposażać w ogranicznik przepięć typu 1+2; $I_{imp} \geq 100kA$, $U_p \leq 1,5kV$
 - Przycisk przeciwpożarowych wyłączników prądu łączyć z elementami wykonawczymi kablem typu NHXH.

Investor | Investor
SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań

Projektant
graphit
#beAhead
Stępińska 22/30/424
00-739 Warszawa
(22) 718 30 40
www.graphit.pl

Projektant	mgr inż. Łukasz Choluż	MAZ/0058/PWBE/20	
Współpraca			
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Osuch	MAZ/0595/PWOE/12	
	Imię , Nazwisko	Nr upr.	Podpis

Branża Elektryczna

Nazwa i adres inwestycji | Project Name and Adress

Budowa kuchni centralnej, budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Gołęcin

SCHEMATYK ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Faza/Phase:	Skala/Scale:	Data/Date:
Projekt Wykonawczy	n/d	11.02.2022

Project. No.	Stage	Origin.	Role	Doc. Type	Zone	Level	Number
21009	PW	GIT	EL	SD	XX	LA	61001