



Oznaczenie sprawy: ZP/47/B/22

Poznań, dnia 07.06.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Część 4 – remont pomieszczeń w segmencie J na parterze - pom.nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 21, 21A oraz remont pomieszczeń na II piętrze w segmencie J - pom. nr: 212, 213, 214, 215, 216, 219, 201, 206, 207, 208, korytarz na Wydziale Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu:

Pytanie 6. Niniejszym – w związku z brakiem dokumentacji – prosimy o podanie szczegółów związanych z poniższymi pozycjami z przedmiarów.

- a) „PRZEDMIAR UAM WF II PIETRO BUD.pdf” Pozycja 26 – cytata z przedmiaru: „Wykonanie nowej obudowy wnek podparapetowych drzwi przesuwnych typu komandora oraz blatów z płyt MDF” Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów związanych z tą pozycją, rysunki podglądowe, poszczególne wymiary itp. itd. – w aktualnym stanie rzeczy nie ma możliwości wykonania rzetelnej wyceny
- b) PRZEDMIAR UAM WF PARTER BUD.pdf Pozycja 17 – cytata z przedmiaru: „Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone rulonowe gr 2 mm homogeniczna, klasa użytkowa 34/43” Prosimy o informację jakiej wysokości cokół należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 6.

- a) **poz. 26 przedmiaru budowlanego** - Zabudowa od góry blat gr 38 mm z mdf okleinowany z zaokrąglonymi krawędziami kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.
- b) **poz. 27 przedmiaru budowlanego** - Cokół wysokości 10-11 cm

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak