



UWAGA :
OBIEKT UŻYTKOWANY W SEZONIE LETNIM
POMPA CIEPŁA ZAPEWNIĄ UTRZYMANIE TEMPERATURY DYŻURNEJ

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr pom.	Nazwa	Ilość os.	Kubatura	V wywiew	krotność	V nawiew	krotność
			[m3]	[m3/h]	hw-1	[m3/h]	hn-1
1	Sala sprzedaży	9	116,4	180	1,5	kompensacja	1,5
3	WC		7,2	50	7	kompensacja	7
5	Pom. socjalne		24,4	50	2,0	kompensacja	2,0

- OZNACZENIA
- KK → KRATKA KOMPENSACYJNA
 - VM 50m3/h → WENTYLATOR ŚCIENNY
 - ← KWG KRATKA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
 - EMM Histro 30m3/h → NAWIEWNIK OKIENNY AERECO

 MC-STUDIO Małgorzata Chylińska
ul. Zagajewskiego 14/CL1
87-800 Włocławek

Tytuł projektu:	
Nazwa rys.:	
Inwestor:	Adres bud.:
Projektant: (instalacje sanitarne)	
Data:	
mgr inż. Marek Stypułkowski uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne do projektowania bez ograniczeń nr ABIT-VII-7342-3/99	
Skala: 1:75	Nr rys.: S2