



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Gazownia w Tuchowie
ul. Kopernika 5, 33-170 Tuchów
tel. 14 632 33 05
gazownia.tuchow@psgaz.pl

SOWA Projekt Gabriel Sowa
ul. prof. Gawrysia 6
39-200 DĘBICA

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0067.764.1115224.21 –
493.1.21

Tuchów, 09.08.2021

Dot.: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyżowania istniejącej sieci gazowej z kablem energetycznym oraz projektowanym utwardzeniem terenu związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Cermnej” w miejscowości Cermna, dz. nr 920/2, 920/1 gmina Szerzyny.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 29.07.2021 r. (data wpływu do Gazowni w Tuchowie 05.08.2021 r.) w sprawie jw. uzgadniamy na warunkach planowane zamierzenie inwestycyjne informując, że:

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia:

- przyłącza gazowe średniego ciśnienia PE80 dn25 wybudowane w 1991 r. (do budynków zlokalizowanych na działce nr 920/1).
- gazociąg średniego ciśnienia PE80 dn75 wybudowany w 1991 r.
- gazociąg średniego ciśnienia PE80 dn32 wybudowany w 1991 r.

Sieć gazowa eksploatowana jest przez Gazownię w Tuchowie.

1. Przy realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować minimalne odległości od naszej sieci gazowej wynikające z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
2. W przypadku niwelacji terenu, utwardzenia terenu w rejonie sieci gazowej należy zachować takie przykrycie gazociągu, aby były zachowane następujące odległości pionowe od górnej ścianki rury przewodowej/osłonowej:
 - do powierzchni terenu od 0,8 – 1,0 m

- w przypadku przyłączy gazowych 0,6 – 1,0 m
- do powierzchni chodnika, terenu utwardzonego min. 1,0 m
- do dolnej warstwy podbudowy chodnika min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

3. Nawierzchnie projektowanych układów komunikacyjnych w miejscu posadowienia sieci gazowej winny być wykonane z materiałów rozbieralnych (żwir, kostka brukowa) przepuszczających gaz.
4. Projektowane krawężniki lub obrzeża w przebiegu wzdłużnym lokalizować z zachowaniem odległości poziomej min. 0,5 m od istniejącej sieci gazowej.
5. Minimalne przykrycie nad siecią gazową powinno być nie mniejsze niż 0,9 m licząc odległość od górnej tworzącej rury gazowej do poziomemu terenu.
6. Minimalna odległość przy przebiegu równoległym projektowanego ogrodzenia od gazociągu ma wynosić 0,5 m, licząc jako odległość od rzutu fundamentu słupków projektowanego ogrodzenia do bocznej tworzącej rury gazowej.
7. Projektowany odcinek sieci energetycznej w skrzyżowaniu z naszym gazociągami dn75 należy zabezpieczyć rurą osłonową typu AROT dn110, której końce należy wyprowadzić na odległość minimum 1,5 m na stronę licząc od zewnętrznej ścianki gazociągu.
8. Brak możliwości zachowania warunków opisanych powyżej skutkować będzie koniecznością przebudowy sieci gazowej w niezbędnym zakresie. Inwestor w takim przypadku wystąpi do PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
9. W strefach kontrolowanych gazociągów ś/c zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do sieci gazowej w celach eksploatacyjnych.
10. Przed zasypaniem wszystkie miejsca skrzyżowań istniejącej i projektowanej infrastruktury podziemnej z naszą siecią gazową podlegać będą odbiorowi. Fakt ten należy zgłosić do Gazowni w Tuchowie. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Czynności związane z odbiorem będą odpłatne.
11. Nowo budowane odcinki instalacji zewnętrznych należy zainwentaryzować geodezyjnie. Dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej miejsca skrzyżowania z naszym przyłączem należy przekazać do Gazowni w Tuchowie.
12. Prace ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tuchowie. Nadzór ten będzie odpłatny.
13. Gazownia w Tuchowie, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.
14. Rozpoczęcie prac ziemnych należy zgłosić pisemnie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Tuchowie ul. Kopernika 5; 33-170 Tuchów, tel. 14 632 33 05.
15. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
16. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem i przebudową naszej sieci gazowej pokryje Inwestor.

17. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.
18. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca lub Inwestor.
19. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 09.08.2023 r.
20. W załączeniu zwracamy uzgodniony projekt zagospodarowania terenu działki nr 920/2, 920/1 w miejscowości Czerмна, gmina Szerzyny.

Fakturę za przedmiotowe uzgodnienie projektu zagospodarowania działki prześlemy na adres podany w korespondencji.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „O nas”.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Tuchowie

Grzegorz Sterkowicz

Sprawę prowadzi: Marcin Ciapraga tel. 14 632 33 91

Otrzymują:

- Adresat
- aa