

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1042718823



URZĄD GMINY
SZERZYN

Wpłynęło
data: 25. 06. 2021
Nr. 3427
Łość zał.
Skierowano:

Wójt Gminy Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny

Nr pisma: TD/OTR/OMD/2021-06-09/0000003
Data: 09.06.2021 r.
Sprawa: **budowa drogi gminnej w Cermnej będącej łącznikiem drogi powiatowej nr 1412k Szerzyny-Cermna z drogą gminną nr 200611K Cermna-Okole na dz.2691/53, 913, 2686/1, 2625, 927/4, 927/5, 866, 924/1, 865, 925, 2617, 976 obr.0002, gmina Szerzyny.**
Kontakt: Elżbieta Kuklińska
Telefon: 14 631 1271
E-mail: elzbieta.kuklinska@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadając na pismo z dnia 31.05.2021r. informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych nN, linii napowietrznych oświetlenia ulicznego, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami, mając na względzie m. in. poniższe warunki:

- zachować odległość pionową pomiędzy powierzchnią budowanej drogi, a przewodami istniejących napowietrznych linii energetycznych,
- zachować odległość poziomą co najmniej **1 mb** od ustojów istniejących słupów nN,

Do projektu budowy drogi załączyć potwierdzenie dotrzymania w/w warunków przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odległości należy wystąpić o wydanie warunków przebudowy.

W związku z występującą kolizją z siecią napowietrzną nN będącą własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie wniosek został przekazany do Wydziału Eksploatacji (nr tel. 14 631 1430 lub 14 631 1423) w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region SN/nN Dębica w zakresie linii nN.

Zwracamy uwagę, że podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (w szczególności § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO „Dźwignice i przenośniki – wymagania ogólne” w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.


Jak możecie się Państwo z nami skontaktować

Możecie Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem 14 631 12 71

Prosimy, by w korespondencji, powoływali się Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Krzysztof Krawiec

Załączniki:

mapa szt. 1

Kopia:

1 x OMD

1 x OME