

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Zarządzania
Majątkiem Sieciowym**

Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
38-246 Szerzyny

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.764.1143091.1.22

Tarnów, 14.02.2022r.

Dot.: Projektu budowlanego pn. „Budowa Drogi Gminnej w Cermnej będącej łącznikiem Powiatowej Nr 1412K Szerzyny – Cermna z Droga Gminną Nr 200611K Cermna – Okole wraz z przebudową kolidującej infrastruktury” w miejscowości Cermna na dz. 865, 925, 867, 2625, 927/4, 927/5.

W nawiązaniu do otrzymanego od Firmy Projektowanie Instalacji i Nadzory Budowlane Arkadiusz Wilk wniosku w sprawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie uzgadnia przedmiotowy projekt informując, że:

1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom przebudowy sieci gazowej nr PSGKR.ZMSZ.763.1096439.1.21 z dnia 02.06.2021r.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z Gazownią w Tuchowie.
4. Na etapie uzgadniania projektu ustalono następującą uwagę:
 - Rury PE 100 RC powinny spełniać również wymagania specyfikacji PAS 1075.
5. Sieć gazową należy przebudować z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego obowiązujących norm oraz zasad wiedzy technicznej ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640),
 - Instrukcji „Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (czerwiec 2019),
 - Instrukcji „Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” (styczeń 2019),
 - Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2015 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów”.
6. Prace związane z realizacją projektu należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania sieci gazowych.
7. Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją projektu Wykonawca sporządzi i zatwierdzi w Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tarnowie kartę technologiczną wykonania gazociągu. W przypadku łączenia rur stalowych metodą spawania wraz z kartą technologiczną należy zatwierdzić instrukcję technologiczną spawania rur WPS opracowaną na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR. Prace spawalnicze/zgrzewalnicze należy wykonywać zgodnie z odpowiednią instrukcją WPS.
8. Rozpoczęcie prac budowlanych należy zgłosić pisemnie z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem do Gazowni w Tuchowie, ul. Kopernika 5, 33-170 Tuchów.
9. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej naszej czynnej sieci gazowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Tuchowie. Nadzór ten będzie odpłatny.
10. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię w Tuchowie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.
11. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.
12. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia przedmiotowej sieci gazowej w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.
13. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.
14. Ważność niniejszego uzgodnienia określa się na 24 miesiące od daty jego wydania.

W związku z uzgodnieniem przedmiotowej dokumentacji projektowej przesyłamy do podpisu komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji powyższej inwestycji tj.

- 3 egz. porozumienia
- 3 egz. wykazu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej
- 3 egz. protokołu zdawczo-odbiorczego (wzór)
- 3 egz. informacji na temat przetwarzania danych osobowych

Po podpisaniu porozumień oraz zaparafowaniu załączników prosimy o odesłanie wszystkich kompletów pism na nasz adres. Zwrot po 1 egzemplarzu każdego z dokumentów nastąpi po podpisaniu ich przez osoby upoważnione do występowania w imieniu naszego Oddziału.

Starszy Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Paweł Roszkowicz