



Poz	Wyszczególnienie	Szt	Materiał
1	Rura osłonowa z polietylenu PE	1	PE
2	Pierścień oporowo-dystansowy z PE	2	PE
3	Rura przewodowa z polietylenu PE	1	PE

Lp	L[m]	I [m]	Rura przew. PE dn	Rura osł. PE dn-SDR17,6	Pierś.opor. PE dn x e
1	0,2	0,2	25	90x5,2	75x4,3
2	0,2	0,2	32	90x5,2	75x4,3
3	0,2	0,2	40	110x6,3	90x5,2
4	0,2	0,2	50	110x6,3	90x5,2
5	0,2	0,2	63	110x6,3	110x6,3
6	0,3	0,3	75	160x9,1	125x7,1
7	0,3	0,3	90	160x9,1	125x7,1
8	0,3	0,3	110	200x11,4	180x10,3
9	0,3	0,3	125	200x11,4	180x10,3
10	0,3	0,3	160	225x12,8	200x11,4
11	0,3	0,3	180	250x14,2	225x12,8
12	0,3	0,3	200	280x16,0	250x14,2

Uwagi:

- Średnice rur osłonowych, pierścieni oporowych, długości pierścieni oporowych, stosować zgodnie z tabelą.
- W miejsce pierścieni oporowo-dystansowych z rur PE poz.2 dopuszcza się wykonanie tych elementów z poliamidowych pierścieni dystansowych lub wykonanych specjalnie dla tych potrzeb pierścieni ze styropianu.
- W tabeli pierścieni oporowo-dystansowy Lp.8,9 wykonany z rury $\phi 180 \times 10,8$ przetoczyć na wymiar zewnętrzny $\phi 176$ mm; Lp.10 wykonany z rury $\phi 200 \times 11,4$ przetoczyć na $\phi 198$ mm i Lp.11 wykonany z rury $\phi 225 \times 12,8$ przetoczyć na wymiar $\phi 220$ mm.
- W tabeli pierścienie oporowe oznaczone poz.8-11, wymiary wewnętrzne przetoczyć na średnicę zewnętrzną rury przewodowej z luzem.



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: BUDOWA DROGI GMINNEJ W CZERMNEJ BĘDĄCEJ ŁĄCZNIKIEM DROGI
POWIATOWEJ NR 1412K SZERZYNY - CZERMNA Z DROGĄ GMINNĄ NR 200611K
CZERMNA - OKOLE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOLIDUJĄCEJ INFRASTRUKTURY.
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

Inwestor:	Wójt Gminy Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521	
Lokalizacja:	Czermna, dz. nr ewid.: 2625, 867, 865, 927/4, 927/5, 925 obr. 0002, gmina Szerzyny, pow. tarnowski	
Przedmiot rysunku:	RURA OSŁONOWA	Skala: -
Projektował:	mgr inż. Arkadiusz WLK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr ewid. S-4/00	Data opracowania: 04.2022r. Nr rysunku: G8
Sprawdziła:	mgr inż. Ewelina JASIŃSKA uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej nr ewid. PDK/0132/PWOS/15	
Opracowała:	mgr inż. Joanna SKRZYŃECKA	