



Oznaczenie sprawy: ZP/88/B/22

Poznań, dnia 21.10. 2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na **zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa instalacji fotowoltaicznej:**

Część 1 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, pracującej na potrzeby budynku Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8,

Część 2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, pracującej na potrzeby budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5,

Część 3 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, pracującej na potrzeby budynku Centrum NanoBioMedyczne, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3,

Część 4 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, pracującej na potrzeby budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 wraz z pokryciem papą wierzchniego krycia części dachu na której zostanie zabudowana mikroinstalacja.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 19. Dotyczy budynku przy ul. Wszechnicy Piastowskiej - po odbyciu wizji lokalnej Wykonawca stwierdził brak miejsca na dachu na liczbę paneli większą niż 30kWp. Czy Zamawiający wyraża zgodę na instalację w tym miejscu instalacji o mocy 30 kWp ? Na dachu budynku, o którym mowa nie mam fizycznej możliwości montażu paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kWp.

Odpowiedź 19. Nastąpił błąd w części opisowej PFU. Dokument przewiduje instalację o mocy 49-50 kWp, natomiast sama koncepcja/ wizualizacja pozwala na zabudowę na dachu około 100 modułów o wymiarze dłuższego boku nie większym niż 1800 mm. Należy przewidzieć dla tej części zadania montaż instalacji o mocy nie mniejszej niż 38 kWp.

Pytanie 20. Dotyczy wszystkich obiektów - Czy Zamawiający dopuszcza montaż falownika na dachu budynku ?

Odpowiedź 20. Zamawiający dopuszcza montaż falownika na dachu budynku.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 24.09.2022 r., godz. 10:00 na dzień 26.10.2022 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 24.09.2022 r., godz. 10:30 na dzień 26.10.2022 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 24.11.2022 r.”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak