

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Firma Drogowa
VIA
Michał Swatek**

ul. Forteczna 5
32 - 086 Węgrzce

Wasz znak: NWO/002/21
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1141304.1.21

Kraków, 27.12.2021 r

Dot.: inwestycji pn.: „Odwodnienie drogi gminnej w Woli Batorskiej, gm. Niepołomice, na działce nr 673/19, na długości ok. 250 m”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że w rejonie projektowanej na działce nr 673/19 w miejscowości Wola Batorska kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest, eksploatowana przez nasz Zakład, sieć gazowa średniego ciśnienia.

Wymieniona wyżej sieć gazowa wybudowana została po roku 2001.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.05.2013 r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r poz. 640) szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej wynosi 1,0 m, przy czym linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu.

Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami akceptujemy zawartą w tych materiałach propozycję dotyczącą lokalizacji, projektowanej na działce nr 673/19 w miejscowości Wola Batorska, kanalizacji deszczowej - w odniesieniu do lokalizacji istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającej w tym rejonie, oraz wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z budową tej kanalizacji deszczowej w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów, pod następującymi warunkami:

1. W przebiegu liniowym odległość projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej od istniejących gazociągów powinna być nie mniejsza niż 0,5 m.
2. W miejscach skrzyżowań trasy projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej z trasą istniejących gazociągów, odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.
3. Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinny być zlokalizowane poza strefą kontrolowaną istniejących gazociągów.
4. Należy również zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową projektowanej kanalizacji deszczowej, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:

- 1,0 m od nawierzchni: wyremontowanej jezdni, wyremontowanego chodnika;
- 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: wyremontowanej jezdni, wyremontowanego chodnika.

Wszelkie prace budowlane związane z budową projektowanej na działce nr 673/19 w miejscowości Wola Batorska kanalizacji deszczowej, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kłaju (32 - 015 Kłaj 653) nadzór na pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynność związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

Gazownia w Kłaju, na etapie wizji w terenie podczas nadzoru nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej, zastrzega sobie możliwość dokonania korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia istniejących gazociągów.

Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejących gazociągów należy odnowić po zakończeniu robót. W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Informujemy również, że administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 - 100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”.

Z poważaniem:

Otrzymują:

- 1 x Adresat + zwrot zał.
- 1 x Gazowania w Kłaju
- 1 x ZMSM a/a

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majałku i Udogodnień
Michał Komasa

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254