



| LEGENDA | |
|-------------|---------------------------------------|
| <div></div> | - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| <div></div> | - instalacje nawiewne |
| <div></div> | - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| <div></div> | - instalacje wywiewne |
| <div></div> | - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| <div></div> | - instalacje z czepni |
| <div></div> | - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
| <div></div> | - instalacje do wyrzutni |
| <div></div> | - ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO DO POM. |
| <div></div> | - ILOŚĆ POWIETRZA WYCIĄGANEGO Z POM. |

UWAGI:
1. Na kanałach wentylacyjnych zamontować otwory rewizyjne umożliwiające ich czyszczenie.
2. Za centralami zamontować tłumiki hałasu oraz króćce elastyczne wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych w celu eliminacji przenoszenia dźwięku na kanały wentylacyjne.
3. Przewody wentylacji nawiewno-wywiewne ułożone w przestrzeni stropów podwieszanych zaizolować termicznie i przed kondensacją pary wodnej izolacją z folią samoprzylepną np. KLIMAFIX ROCKWOOL o grub. 20-40cm. Izolację wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
4. Urządzenia i ciągi kanałów wentylacyjnych powinny być uziemione zabezpieczone przed porażeniem oraz centrale muszą być wyważone zamontowane przy zastosowaniu el. elastycznych w celu eliminacji przenoszenia dźwięku na elementy stałe.
5. Należy zapewnić dostęp serwisowy do central i urządzeń went.
6. Należy zasilić w energię elektryczną centrale wentylacyjne oraz urządzenia grzewcze.

| | | | | |
|---------------|---|---|--------|-------------|
| KONTRAKTOR: | PRACOWNIA PROJEKTOWA PWG-INSTAL KRZYSZTOF GAIK ul. Olkusa 4, 32-540 Trzebinia tel. 609 199 010, biuro@pwg-instal.pl, www.pwg-instal.pl | | | |
| OBIEKT: | BUDYNEK REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIKLUSZOWICACH | | | |
| INWESTOR: | GMINA DRWINIA Drwinia 57, 32-709 Drwinia | | | |
| LOKALIZACJA: | Dz. nr 105; Miejscowość: MIKLUSZOWICE; Gmina: DRWINIA | | | |
| TREŚĆ: | INSTALACJA WENTYLACJI MECH. - RZUT PARTERU | | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. / SPECJALNOŚĆ | PODPIS | |
| PROJEKTOWAŁ: | MGR INŻ. KRZYSZTOF GAIK | MAP/0464/PWBS/19 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | | |
| SPRAWDZIŁA: | MGR INŻ. AGNIESZKA RUDKA | MAP/0472/POOS/11 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | | |
| DATA: | BRANŻA: | FAZA: | SKALA: | NR ARKUSZA: |
| Lipiec 2023r. | SANITARNA | PB | 1:100 | ISW8 |