



**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65  
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08  
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia  
Samorządu Województwa Śląskiego

Znak sprawy: AZP/18/P/2025

Katowice, 22.07.2025 r.

### WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1

*dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

#### **„Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II”**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.07.2025 r.,  
pod nr 2025/BZP 00310137/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi, dodatkowo zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

**Pytanie 1:** *„Czy Zamawiający potwierdza, że jeśli chodzi o gazy medyczne, należy zaprojektować i wykonać wyłącznie instalację tlenu i nie należy projektować i wykonywać instalacji: powietrza, próżni i pozostałych gazów?”*

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. 2.4 PFU „Wymagania w zakresie gazów medycznych” Oddział okulistyki należy wyposażać w instalację tlenową z dostosowaniem do funkcji pomieszczeń i uzgodnień z Zamawiającym na etapie projektowania. Projektowaną instalację wewnętrzną tlenu medycznego należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Należy zaprojektować nową instalację zakończoną punktami poboru zamontowanymi w jednostkach zaopatrzenia medycznego. Instalacja tlenu rozprowadzana ma być w systemie jednostopniowej redukcji ciśnienia. Tym samym Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaprojektowania i wykonania wyłącznie instalacji tlenowej.

**Pytanie 2:** *„Czy Zamawiający potwierdza, że w salach chorych należy przewidzieć panele nadłóżkowe mocowane do ściany, wyposażone w gniazda tlenu, oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne? Jeśli tak, proszę o podanie specyfikacji paneli.”*

**Odpowiedź 2:** Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji tlenowej w salach chorych. Zaproponowane rozwiązanie jest przez Zamawiającego dopuszczalne. Szczegółowe doprecyzowanie charakterystyki instalacji zostanie ustalone z Wykonawcą na etapie projektowym, przy czym Zamawiający wskazuje, że projektowana instalacja w salach chorych wyposażona powinna być minimum w gniazda tlenu, oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.

**Pytanie 3:** *„Czy Zamawiający dopuści nadłóżkowe panele elektryczno-gazowe 2-stanowiskowe? Pozwoli to na obniżenie kosztu wykonania instalacji gazów medycznych.”*

**Odpowiedź 3:** Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji tlenowej w salach chorych. Zaproponowane rozwiązanie jest przez Zamawiającego dopuszczalne. Szczegółowe doprecyzowanie charakterystyki instalacji zostanie ustalone z Wykonawcą na etapie projektowym, przy czym Zamawiający wskazuje, że projektowana instalacja w salach chorych wyposażona powinna być minimum w gniazda tlenu, oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.

**Pytanie 4:** *„Proszę o podanie wymaganego wyposażenia nadłóżkowych paneli elektryczno-gazowych.”*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający wskazuje, że projektowana instalacja w salach chorych wyposażona powinna być minimum w gniazda tlenu, oświetlenie, gniazda elektryczne i teletechniczne.

**Pytanie 5:** *„Czy nową instalację tlenu medycznego należy włączyć do istniejącego pionu zasilającego O2?”*

**Odpowiedź 5:** Zgodnie z pkt. 2.4 PFU „Wymagania w zakresie gazów medycznych” Do zasilania instalacji tlenu w obrębie przebudowywanej kondygnacji IV piętra zostanie wykorzystany szpitalny system rurociągowy. Zamawiający potwierdza, że nową instalację tlenu medycznego należy włączyć do istniejącego pionu zasilającego O2.

**Pytanie 6:** *„W związku z rozbieżnością pomiędzy PFU i SWZ proszę o wyjaśnienie czy remont Banku Tkanek jest w zakresie niniejszego przetargu?”*



**OKRĘGOWY SZPITAL KOLEJOWY W KATOWICACH**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65  
tel.: 32 605 35 00, fax: 32 605 35 08  
NIP 634-23-05-444 REGON 276267686 NR BDO: 000054612



Jednostka Ochrony Zdrowia  
Samorządu Województwa Śląskiego

**Odpowiedź 6:** Bank Tkanek nie jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść PFU, poprzez usunięcie bezprzedmiotowego dla niniejszego postępowania załącznika nr 4.2

**Pytanie 7:** „Czy do pokoju zabiegowego nr 4.26 (budynek B) należy doprowadzić instalację tlenu medycznego oraz zamontować podtynkowy punkt poboru O2?”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania instalacji gazowej (tlenowej) wyłącznie w salach chorych.

**Pytanie 8:** „Czy do pokoju zabiegowego nr 4.32 (budynek B) należy doprowadzić instalację tlenu medycznego oraz zamontować podtynkowy punkt poboru O2?”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie nr 7.

**Pytanie 9:** „Czy do pokoju zabiegowego nr 4.33 (budynek B) należy doprowadzić instalację tlenu medycznego oraz zamontować podtynkowy punkt poboru O2?”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie nr 7.

**Pytanie 10:** „Czy do pokoju badań nr 1.18 (budynek A) należy doprowadzić instalację tlenu medycznego oraz zamontować podtynkowy punkt poboru O2?”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie nr 7.

**Pytanie 11:** „W związku z koniecznością montażu urządzeń do obsługi przewidywanej instalacji prosimy o wskazanie:

1. Parter Holl - lokalizacja centrali wentylacyjnej, czerpni i wyrzutni. - lokalizacja jednostek zewnętrznych klimatyzacji i pompy ciepła - lokalizacja (pomieszczenie) jednostki wewnętrznej pompy ciepła + bufor do ogrzewania podłogowego

2. 4 Piętro - lokalizacja central wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni. - lokalizacja jednostki zewnętrznej klimatyzacji.”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający proponuje w przypadku Parteru Holl jednostki zewnętrzne wskazanych w pytaniu instalacji umieścić na dachu łącznika budynków A i B lub na parkingu przy łączniku, natomiast lokalizacja jednostek wewnętrznych będzie ustalona na etapie projektowania rozkładu pomieszczeń. W zakresie 4 piętra jednostki zewnętrzne wskazanych w pytaniu instalacji mogą być umieszczone na dachu lub na balkonie budynku, natomiast lokalizacja jednostek wewnętrznych powinna być ustalona na etapie tworzenia projektu.

Ponadto Zamawiający z własnej inicjatywy dokonuje korekty omyki pisarskiej w numerze postępowania w Załączniku nr 1 do SWZ „Formularz ofertowo – cenowy”. Prawidłowa sygnatura postępowania to: „AZP/18/P/2025”. Tym samym wprowadzenie do treści ww. załącznika otrzymuje brzmienie: „Skladając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: „Utworzenie Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach - etap I i etap II” nr postępowania: AZP/18/P/2025 (...)”.

Ponieważ warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje **termin składania ofert ustalony** do dnia **25.07.2025 r.** do godziny **10.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **10.05** oraz termin związania ofertą ustalony do dnia 23.08.2025 r.

**Załącznik:**

1. Formularz ofertowo-cenowy -zmodyfikowany.

**Zatwierdzono:**

Dyrektor  
Okręgowego Szpitala Kolejowego  
w Katowicach –s.p.z.o.o.  
Adam Trzebinczyk