

Załącznik nr 2

Eap-2412/14/25/M

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu i butli na teren Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

GAZY MEDYCZNE (okres realizacji dostaw – 24 miesiące):

TLEN MEDYCZNY

1. Przybliżone zapotrzebowanie ciekłego tlenu medycznego - ok. 110 000 kg
2. Przybliżone zapotrzebowanie tlenu med. sprężonego w butlach 50 L / 10,7 m³ /, będące w ciągłej rotacji na potrzeby oddziału dializoterapii i nefrologii - ok. 800 m³ tlenu med. sprężonego.
3. Przybliżone zapotrzebowanie tlenu med. sprężonego w wiązkach MEGA PACK DUPLEX F150x4/182,64 m³, będące w ciągłej rotacji na potrzeby oddziału dializoterapii i nefrologii - ok. 4 400 m³ tlenu med. sprężonego.
4. Przybliżone zapotrzebowanie tlenu med. sprężonego w wiązkach butli 1x12 butli 50 L / 10,7m³ /, będące jako stała rezerwa zbiornika ciekłego tlenu – 12 szt. butli tj. ok. 400 m³ tlenu spręż.

Oferent w swojej ofercie winien przedstawić:

- koszt dostawy ciekłego tlenu medycznego /kg/ wraz z transportem
- koszt dostawy sprężonego tlenu med. wraz z transportem i dzierżawą wiązki butli (1x12 butli), będących w ciągłej rotacji na potrzeby oddziału dializoterapii i nefrologii.
- koszt dostawy sprężonego tlenu med. wraz z transportem i dzierżawą wiązki MEGA PACK DUPLEX,
- koszt dostawy sprężonego tlenu med. wraz z transportem i dzierżawą butli(1x12 butli), , będące jako stała rezerwa zbiornika ciekłego tlenu
- koszt **dzierżawy zbiornika** na ciekły tlen o pojemności 11,25 m³ wraz z **parownicą.**

Dane techniczne zbiornika:

zbiornik ciśnieniowy o pojemności ok. 11,25 m³, pionowy, stacjonarny, izolowany próżniowo, dwupłaszczowy /wewnętrzny płaszcz ciśnieniowy zbudowany ze stali nierdzewnej/, przeznaczony do długotrwałego przechowywania pod ciśnieniem gazów kriogenicznych oraz ich poboru w stanie zgazowanym lub ciekłym .W zakresie Wydzierżawiającego należy transport, posadowienie oraz wszelkie prace odbiorowe / w tym UDT/ mające na celu uruchomienie zbiornika.

Dane techniczne parownicy:

preferowana parownica serii SG HF wykonana z aluminium o wydajności ok.120 m³/h, przeznaczona do obsługi zbiorników kriogenicznych, montaż i uruchomienie w zakresie Wydzierżawiającego /

PODTLENEK AZOTU

Przybliżone zapotrzebowanie podtlenku azotu w butlach 10 L / 7 kg/ - ok. 280 kg

Oferent winien przedstawić:

- koszt dostawy podtlenku azotu
- koszt dzierżawy butli 10 L / 7 kg/

DWUTLENEK WĘGLA / LAPAROSKOPIA /

Przybliżone zapotrzebowanie dwutlenku węgla w butlach 10 L /7,5 kg/ - ok. 100 kg

Oferent winien przedstawić:

- koszt dostawy dwutlenku węgla
- koszt dzierżawy butli 10 L /7,5 kg/

ARGON MEDYCZNY / DIATERMIA /

Przybliżone zapotrzebowanie argonu medycznego w butlach 5 L - ok. 22 butle

Oferent winien przedstawić:

- koszt dostawy argonu medycznego
- koszt dzierżawy butli 5 L

INFORMACJE OGÓLNE

Dostawa zamówionego asortymentu powinna być zrealizowana w dni robocze, w ciągu do max 48 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia telefonicznego lub fax, oraz **posiadać odpowiedni atest na dana partię towaru w oryginale.**

II. Dodatkowe wymagania Zamawiającego dotyczące wyrobów medycznych:

- Pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – potwierdzenie stosowania Dobrej Praktyki Wytwarzania / Główny Inspektorat Farmaceutyczny/
- Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu asortymentu wydane przez Ministerstwo Zdrowia
- Koncesja lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

- Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE,
- Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

Do oferty należy dołączyć:

- materiały informacyjne Producenta lub Dystrybutora w języku polskim, zawierające pełne dane techniczne dzierżawionych urządzeń,
- karty charakterystyki poszczególnych gazów medycznych /atesty jakościowe/

Uwaga:

1)Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane

przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 99 ust. 6 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy.

2) Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne musi wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.

III. Kryteria wyboru oferty

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium	Waga kryterium Pkt.
I Cena	100

2. Punkty za I kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ (waga kryterium)} = \text{liczba punktów}$$

Kolbuszowa 25.07.2025r.

Dyrektor SP ZOZ Kolbuszowa

Zbigniew Strzelczyk

.....

/ podpis osoby uprawnionej /