

## Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych – wg PN-81/B-03020.

Seria litologiczno-stratygraficzna	Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Symbol (wg pkt.1.4.6)	Stan gruntu		Wilgotność naturalna	Gęstość objętościowa	Kąt tarcia wewnętrzznego	Spójność	Moduły		Wskaźnik skonsolidowania	Wskaźnik materiałowy (wg pkt. 3.2)
				Stopień zagęszczenia	Stopień plastyczności					Pierwotnego odkształcenia	Edometryczny ścisłości pierwotnej		
				$I_D^{(n)}$	$I_L^{(n)}$					$E_0^{(n)}$	$M_0^{(n)}$		
				-	-					[MPa]	[MPa]		
Qhn	I	nN	nasypy niebudowlane, klasyfikowane jako słabonośne, nie podano parametrów geotechnicznych										
Qpl	II	II,, Pg/Ps	C	-	0,20	22	2,05	14,8	16,9	21	29	0,60	1±0,10
Qpf	III	Pd, Pd/Πp	-	0,71*	-	w-14	w-1,85	31,4	-	67	90	0,80	1±0,10

w- grunty wilgotne

\* - średni parametr z sondy DPL

Opracował: inż. Kinga Krawczyk