

Kraków, 05.11.2025r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień*Gerownie w Kieju*

Gmina Niepołomice
pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1174013.1.25

Dot.: budowy węzła przesiadkowego w m. Zabierzów Bocheński gm. Niepołomice

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Długość [m]	Miejscowość Ulica	Ilość sztuk	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 63	PE		Zabierzów Bocheński		Rok budowy 2019
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE		Zabierzów Bocheński		Rok budowy 2023
GAZOCIĄG	S/C	dn 50	PE		Zabierzów Bocheński		Rok budowy 1983
GAZOCIĄG	S/C	dn 90	PE		Zabierzów Bocheński		Rok budowy 1983
GAZOCIĄG	S/C	dn 50	PE		Zabierzów Bocheński		Rok budowy 2008
PRZYL	S/C	dn 25	PE		Zabierzów Bocheński	3	Rok budowy 1983
PRZYL	S/C	dn 25	PE		Zabierzów Bocheński	1	Rok budowy 2005
PRZYL	S/C	dn 25	PE		Zabierzów Bocheński	1	Rok budowy 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110 dla ww. sieci gazowej strefa kontrolowana, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi odpowiednio:

- 3,0 m (sieć wybudowana przed 12.12.2001)
- 1,0 m (sieć wybudowana po 12.12.2001)

W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m


oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz.

Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych i uzgodnić w OZG Kraków w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Seksja Ewidencji
Majątku i Uzgodnień

Michał Komasa

Pismo sporządził: Anna Litwińska tel. 012 628 12 49
kom. 665 611 676, e-mail: anna.litwinska@psgaz.pl

Otrzymują:

1x Adresat

1x Gazownia w Kłaju

1x Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień aa.