



Poznań, dnia 28 czerwca 2015 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.176.2.2015

POSTANOWIENIE NR 176 - 1/2015

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu „**Ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dla budynku po wydziale chemii UAM zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6**”, sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Pana Gabriela Kaczmarka oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Ryszarda Rakowera, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

wyraża zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) tj.:

- zachowaniem pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku stałych elementów zagospodarowania terenu (drzew) o wysokości przekraczającej 3 m;

pod warunkiem

- wykonania wszystkich zaleceń, o których mowa w Postanowieniu 176/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Uzasadnienie

Pan Marek Sobczak skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) przedstawionych w „**Ekspertyzie ...**” rozwiązań.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania zastępcze umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonanie wszystkich zaleceń, o których mowa w Postanowieniu 176/2015 Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poprawi stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Wojciech Mendelak

Otrzymują:

1. Pan Marek Sobczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
61 – 712 Poznań

Do wiadomości:

1. KM PSP Poznań
2. aa